

Dodatek č. 1 k technické zprávě

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CHODNÍKU - VĚTEV A2 - k dotaci MAS Pošembeří

1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1.1 POPIS

Mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy bude vybudován nový chodník od km 0,0662 do konce úpravy km 0,81269.

Chodník bude osvětlen 5 stožáry veřejného osvětlení (SM 01 – SM 05). Stožáry budou vysoké 5 m. Na stožárech budou osazeny stožárová svítidla se sodíkovými výbojkami o výkonu 50 W.

Nové veřejné osvětlení bude připojeno z nového rozváděče veřejného osvětlení R.VO. Rozváděč R.VO bude umístěn v obci Tuklaty dle zákresu v situaci. Rozváděč R.VO bude připojen ze stávajícího elektroměrového rozváděče RE.

Ostatní části technické zprávy k projektu DSP zůstávají nezměněny.

Milena Kubinová, 10. 2018

MILENA KUBINOVÁ
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
A STAVEBNÍ JEDNATELSTVÍ
Chobotská 1729
260 01 Brandýs n.L. - St. Boleslav

