

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel: Obec Zvíkovské Podhradí
IČ: 005 11 765

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uveřejňuje zadavatel následující dodatečné informace, a to v rámci veřejné zakázky na akci:

„Rekonstrukce sportovního areálu a koupaliště Zvíkovské Podhradí“

Zadavatel tímto reaguje na dodatečné informace uchazečů.

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

při kontrole výkazu výměr jsem zjistil nejasnosti s projektovou dokumentací na akci „Stavební úpravy sportovního areálu a koupaliště Zvíkovské Podhradí“, zasílám požadavek na dodatečné informace, prosím vás o vyjádření k níže uvedeným dotazům:

č.1: Poplatek za skládku pouze za 101 t. Výkopek je 375 m3.

č.2: Není beton na patky oplocení.

č.3: Nejsou obrubníky kolem hřiště.

č.4: Nedostatečná dimenze sloupků a vzpěr oplocení.

č.5: Podkladní vrstvy z nevhodných frakcí.

č.6: Požadavky na hutnění jsou nedostačující.

č.7: Umělá tráva tl. 16 mm? Prosím o přesnější specifikaci.

Předem děkuji a přeji příjemný den.

Dobrý den

Pro vyplnění výkazu výměr k „Rekonstrukce sportovního areálu a koupaliště Zvíkovské Podhradí“ potřebuji několik doplňujících informací

- Výkres konstrukce pro solární panely, s uchycením*
- Bude solární ohřev vybaven automatickým spínáním chodu čerpadla pouze pokud budou solární panely teplejší než voda v bazénu?*
- Jak je řešena cirkulace vody ve zdržné nádrži? (skimmer a trysky?)*
- U dětského bazénu bude pouze opraven přelivný žlábek, nebo bude nový? (podle norem musí být 2/3 obvodu)*
- Nerozumím položce č.4 a 5 u solárního ohřevu vodící lišta a mřížka pro přel žlab, a akumulací nádrž s přídavným prostorem pro čerpadlo soláru*
- Jak je řešena cirkulace v brouzdališti? (podle norem žlábek ze 2/3 obvodu a trysky, ideálně ve dnu brouzdaliště)*

Odpověď zadavatele:

č.1: Poplatek za skládku pouze za 101 t. Výkopek je 375 m³.

Odkopávky dle pol.1, tj., 312 m³ se odvázejí pouze do 5000 m (pol. 7) a budou se skládkovat na skládce obce. Oproti tomu výkop z rýh a šachet - pol. 3,5 se odváží do 10000 m + příplatek za každých dalších 1000 m (pol.8,9), se odváží na placenou skládku, pol. č. 12 - 63,3 m³x1,6 = 101,28 t

č.2: Není beton na patky oplocení.

patky oplocení jsou řešeny z prefabrikovaných patek pro podhrabové desky - pol.č. 28

č.3: Nejsou obrubníky kolem hřiště.

obrubníky nejsou navrženy v PD, obrys hřiště tvořen podhrabovými deskami - pol.č. 27

č.4: Nedostatečná dimenze sloupků a vzpěr oplocení.

Zadavatel v rámci dodatečných informací zpřesňuje dimenzi na 60/3, z toho důvodu, že se nyní v PD původně uvedené sloupky 48/1,5 v uvedené délce nevyrábí.

Odpovídající položka uvedená ve výkazu výměr (tj. č. 24) není detailněji specifikována a umožňuje uchazeči volbu několika odpovídajících výrobků.

č.5: Podkladní vrstvy z nevhodných frakcí.

Zvolená skladba podkladních vrstev je standardní a umožňuje použití několika odpovídajících umělých povrchů.

č.6: Požadavky na hutnění jsou nedostačující.

Zadavatel zpřesňuje požadavky na hutnění na Edef2=40 MPa s poměrem Edef2/Edef1<2.5. V projektové dokumentaci bylo omylem specifikováno hutnění dle staré normy.

č.7: Umělá tráva tl. 16 mm? Prosím o přesnější specifikaci.

Zvolená specifikace umožňuje uchazeči použití několika odpovídajících umělých povrchů.

č.8: jsou někde specifikovány rozměry vaniček pro oplach nohou u brouzdaliště a materiál (norma min 2m délky)

Rozměry a materiál vaniček nejsou specifikovány, pro potřeby realizace je potřeba dodržet platné normy. Konkrétní typ je ponechán na uchazeči.

č.9: Výkres konstrukce pro solární panely, s uchycením

Žádný typ solárních panelů nebyl specifikován – toto musí řešit dílenská dokumentace pro konkrétní typ solárního panelu nebo to bude ucelená dodávka výrobce solárních panelů

č.10: Bude solární ohřev vybaven automatickým spínáním chodu čerpadla pouze pokud budou solární panely teplejší než voda v bazénu?

Je nutné aby systém pracoval samostatně mimo filtraci a tehdy, kdy zdroj má k dispozici energii a řídit to může pouze termostat s nastavenou požadovanou teplotou v bazénu!

č.11: Jak je řešena cirkulace vody ve zdržné nádrži? (skimmer a trysky?)

Ve zdržné nádrži samozřejmě voda stojí, pokud neběží filtrace, jinak je sáním a přepadem se zpětnou vazbou v pohybu při filtrování!

č.12: U dětského bazénu bude pouze opraven přelivný žlábek, nebo bude nový? (podle norem musí být 2/3 obvodu)

Bude pouze opraven

č.13: Nerozumím položce č. 4 a 5 u solárního ohřevu vodící lišta a mřížka pro přel žlab, a akumulční nádrž s přídatným prostorem pro čerpadlo soláru

Do akumulční nádrže je možno namontovat čerpadlo které umožňuje beztlakový provoz solárního okruhu, po nahřátí akumulční nádrže čerpadlo vypne a voda steče ze solárů do zásobníku

č.14: Jak je řešena cirkulace v brouzdališti? (podle norem žlábek ze 2/3 obvodu a trysky, ideálně ve dnu brouzdaliště)

Brouzdaliště bude napojeno na stálý přívod vody s přepadem v provozním čase, kdy přepad s odtokem zároveň zajišťuje čistotu vody.

Ve Zvíkovském Podhradí dne 06.03.2015

.....
Josef Bárta
starosta / zadavatel, Obec Zvíkovské Podhradí
vz. Ing. Michal Novák, LEGRO CONSULT s.r.o.