

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3

Název veřejné zakázky :

Višňové, lokalita RD Pod Starou horou

Zadavatel :

Městys Višňové

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci v níže uvedeném znění :

obracím se na Vás s dotazem ohledně podání vysvětlení k výkazu výměr pro výše uvedenou akci. V SO 101 Komunikace a zpevněné plochy v oddílu 5-Komunikace je uvedena **položka č. 2 Odpočet ceny (úspora) za uložení vytěžené suti do sanační vrstvy [194 tun]** – prosím Vás o vysvětlení, jak máme položku ocenit? Mínusovou hodnotou (případně jakou – pokud by se jednalo o odkup). Nebo se jedná o doplnění chybějícího materiálu k pol. č. 1(zřízení podkladu z bet. recyklátu tl. 15 cm) – v tom případě by mělo být upraveno množství na 1429 tun – cca dle použité obj. hmot. recyklátu $[6014 * 0,15 * 1,8 = 1623 \text{ tun (materiál celkem)} - 194 \text{ tun (materiál ze zemních prací)} = 1429 \text{ tun (chybějící materiál na zřízení pokladu z bet. recyklátu tl. 15 cm)}]$.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE :

Položka č.2 z oddílu 5 - Odpočet ceny (úspora) - se opravdu váže k položce č.1 téhož oddílu - Sanační vrstva z recyklátu - která obsahuje mj. i náklady na pořízení recyklovaného materiálu, jeho dovoz, uložení, rozprostření a zhutnění. Recyklát ale není třeba v plném rozsahu nakupovat a dovážet, neboť projekt předpokládá, že se použije i vytěžený asfaltový a kamenitý materiál z původní vozovky (viz oddíl 1, položka č.1 a č.2), který bude dočasně uskladněn v místě stavby podél vozovky. Použitím vytěženého materiálu za nakupovaný recyklát vznikne úspora na nákupu recyklovaného materiálu v množství dle pol. č.2 a č.3 z oddílu 1; tzn. $0,098*492 + 0,235*492 = 194 \text{ t}$. Úsporou je tedy cena za nákup a dovoz recyklovaného materiálu v množství 194 t do místa stavby, kterou je třeba v rozpočtu odečíst (bude v rozpočtu uvedena v mínusové hodnotě).

Ve Znojmě dne 2.9.2015

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele na základě plné moci