

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	„ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Veltrusy
Sídlo zadavatele:	Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO:	00237272

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

## Dotaz č.1:

Co vše má být zahrnuto v položce VZT.25 - úprava sání/výfuk gastro? Prosíme o bližší specifikaci položky.

## Odpověď:

Jedná se o úpravu venkovního vedení sání/výfuku z gastro, které je v současné době v místě budoucí přístavby. Bude nutné úpravou zajistit fungování i během stavby.



**Dotaz č. 2:**

Prosíme o upřesnění odhadovaného počtu hodin pro demontáže v položce VZT.21 (rozdělení počtu hodin určených zvlášť pro montáž a pro demontáž)

**Odpověď:**

Z celkového počtu 250 hodin uvedených v této položce je určeno 80 hodin na demontáže a 170 na montáže.

**Dotaz č. 3:**

Prosíme o bližší specifikaci mřížek - pol. VZT.14 a VZT.15. a ventilátorů - položka VZT.07.

**Odpověď:**

pol. VZT.14- Mřížka 600x150mm:

Hliníková mřížka 600x150mm s nastavitelnou žaluzií v bílé barvě umožňuje měnit náklon jednotlivých lamel.

pol. VZT.15- Mřížka 200x200mm:

Hliníková mřížka 200x200mm s nastavitelnou žaluzií v bílé barvě umožňuje měnit náklon jednotlivých lamel.

pol. VZT.07- Axiální ventilátor pro potrubí 80mm:  
2x Potrubní ventilátor do kruhového potrubí 80mm; 230V; 200 m<sup>3</sup>/h; ext. Tlak 150 Pa  
1x Potrubní ventilátor do kruhového potrubí 80mm; 230V; 50 m<sup>3</sup>/h; ext. Tlak 150 Pa

**Dotaz č. 4:**

Prosíme o bližší specifikaci pol. VZT.16 - tepelná izolace 1 kpl - prosíme o uvedení tloušťky a výměry v m<sup>2</sup>, případně o doplnění také požární izolace a izolace s oplechováním.

**Odpověď:**

pol. VZT.16- Minerální vata tepelná izolace:  
Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií,  $\lambda=0,043$  při 50°C, neskapávající a neopadávající;  
tl. izolace 40 mm, plocha 170m<sup>2</sup>

**Dotaz č. 5:**

Příložený VV nezahrnuje žádné tlumiče hluku - prosíme o případné doplnění.

**Odpověď:**

Doplněny 4 tlumiče hluku. Zadavatel upozorňuje, aby dodavatelé, kteří budou podávat nabídku vyplnili tento aktualizovaný položkový rozpočet.

S pozdravem.

.....  
Mgr. Jakub Kubíček, DiS.

Příloha č.1 - aktualizovaný položkový rozpočet