

LEGENDA VEDENÍ A ZPŮSOB ULOŽEN

[illegible]

LEGENDA PRISTROJŮ A ZARÍZENÍ A VARIANTY PROVEDENÍ

spínač jednofázový, 250V AC, 10AX, IP20/piktogram, řazení

Zásuvková skříň s vyznačenou jmenovitou proudovou hodnotou IEC, 400/230V AC, IP44/piktogram, řazení 2x CEE 5P/6h+2x CEE 2P+E/RCD 30mA

LED liniové, 230V AC, IP20/piktogram, otvorené/kryt/mřížka, montáž dle popisu, int. zdroj bez/s regulací nebo vyměnitelný LED zdroj,

LED reflektorové, 230V AC, IP4X/piktogram, kryt/sklo, širokový/asymetrický, montáž die popisu, int. zdroj bez/s reguláci

LED orientacni, 230V AC, IP20/piktogram, kryt, provoz min. 1hod., montaz dle popisu/smer uniku, autonomni zdroj

panelov/veštavne a/ali nebo zapustne provedeni svitila, varijanta plosneno provedeni, IP20/piktogram, montaž die popis

elektrické zařízení, IP piktogram, montáž dle popisu, popis názvu/technických parametrů/účelu/funkce viz

	monšři/provoz vřadže zvláštní pozornost! dle pokynů výrobce		v provedení na povrch bez instalací krabice		▲ stupeň krytí IPx7
	do prstů s určenými vnějšími vlny CA2 a/nebo do nohavky podkladu		třída ochrany I postřehové/příjemní ochranného vodiče		▲ stupeň krytí IPx6
	do prstů s určenými vnějšími vlny CA2 a/nebo do nohavky podkladu		třída ochrany II postřehové/příjemní izolace		▲ stupeň krytí IPx5
	do prstů s určenými vnějšími vlny CA2 a/nebo do dutých stěn betonu		třída ochrany III SELV / PELV		▲ stupeň krytí IPx4
	do prstů s určenými vnějšími vlny BE3 s nebezpečným výbuchem		stupeň krytí IP5x		▲ stupeň krytí IPx3
	na/dle podkladu s mezníkou požární odolnosti a/nebo omezení povrchová teplota		stupeň krytí IPx2		▲ stupeň krytí IPx2

INSTALLACE


uložení kabelových vedení jednotlivě nebo v kabelovém svazku dle ČSN 332000-5-52, atypické uložení uvedeno ve výkresu

- osazení elektrických přístrojů dle požadavků investora, spínače a jiné ovládače 1200mm, zásuvky 400mm střed nad podlahou, jiné hodnoty uvedeny ve výkrese
 - bez použití instalačních krabic na povrch
- osazení a přípojení výtahů a elektrických zařízení dle ČSN 332000-5-559, ČSN 332180 a ČSN 332190, atypické osazení nebo přípojení a výška uvedeno na výkrese osazení a stěnu adepot strop na povrch, výška nástěnných zařízení a/nebo typ určeny k montáži uvedeny na výkrese osazení a využitím stavební konstrukce objektu a/nebo jiné nosné konstrukci (lana/závěsy/převěsy)
- s využitím stavební konstrukce objektu a/nebo jiné nosné konstrukci (lana/závěsy/převěsy)
 - volně v instalacích lištách a/nebo oběhových nebo tubových instalačních trubkách přítčnými a/nebo pevně na povrchu
 - volně v plných nebo drážkových instalačních žlabech na podpěrácích, závěsech nebo konzolách na povrchu
 - trasaování plných nebo drážkových žlabů na podpěrácích, závěsech nebo konzolách
 - dle požadavků souboru ČSN 332000-7, ČSN 332130, ČSN 332140, ČSN 332312, ČSN 332410, ČSN 332420 a vyhl.č.398/2009Sb.
 - obvodové kabelové žlaby na podpěrácích na stěnu nebo podpěrácích rychloběžných na montážního profilu v případě vícenásobné kabelové trasy
 - prostorové kabelové žlaby na vnějších závěsech nebo dvojitých na závitových tyčích v případě vícenásobné kabelové trasy nebo vyššího zatížení
 - prostorové kabelové žlaby na podpěrácích rychloběžných na montážních profilech jednoduchých/dvojitých kotvených konzolou do podlah a konstrukce stropu
 - závěsné kabelového žlabu na závitových tyčích s držáky do konstrukce stropu a/nebo krytí střechy nebo jiné vodorovné konstrukce
 - rozřeze podpěr a závěsné kabelového žlabu dle únosnosti a využití plnění 50%
 - spojení kabelového žlabu svorkami/spojkami nebo vratovými šrouby se samojistícími matičkami u kabelových žlabů na závěsech
 - vývody z kabelového žlabu uvnitř průtokemak nebo nebo vně přes chráněte rohů a hran
 - oddělení tahu při svislé montáži v kabelovém žlabu kabelovými přítčnými na nosném profilu
 - antikorozní ochrana upravených montážních dílů zinkovou barvou nebo sprajem
 - spojovací/závěsný/držicí materiál a tvoroky pro kabelový žlab přednostně systémovými prvky výrobce
 - kabelový žlab jako čisti ochrany před úrazem elektrickým proudem za podminky impedance ve šroubované spoji Rp-50mΩ a průřezu kabelového žlabu bez vína
 - a vodíče ochranného pospojování dle ČSN 332000-5-54, tab.54.2, přípojného na všech koncích chlopětované kabelové trasy

POZNÁMKY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

napájecí napětí: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S
ochranné opatření: dle ČSN 332000-4-41, stupeň normální automatické odpojení od zdroje, doplněná pospojování a RCD
ochranné prostředky: dle ČSN EN61140
dle ČSN 332000-5-51 viz protokol o určení vnějších vlivů

	SKLAD KEJD
S001 – jímka na kejdu S002 – technická místnost S003 – přečerpávací jámk	
název stavby/stavěného objektu:	K.Ú. 7524.10 Ještěbské p.č. 501/a
místní stavby:	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s., Černíkovicke č.p.14.1, 517 04, Černíkovic
stavebník:	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB SLINOPROUDÁ ELEKTROTETNICKA	
	Ing. Svatoopluk Peksa ČKAIT 14.0014.9 IE02
dlezu výřezsu:	technická místnost – světlenná a zásuvková instalace a instalace pevné upevnných spotřebičů

