

Odpověď na dotaz zájemce č. 4 + 5 + 6

Zadavatel:

SLUŽBY LUKA, s. r. o.

Nová 19

588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 25514822

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti

V Rychnově nad Kněžnou dne 24. 9. 2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce koupaliště Luka nad Jihlavou“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 518317, reagujeme dle § 49 odst. 2 a 3 zákona na dotaz zájemce:

Dotaz č. 4

V Katalogu výrobků PSV SO.06 Rekonstrukce technologie, příloha č. D.06. AR v části Výrobky PSV klempířské je uvedena pozice K07-Krytina spojovaná na dvojitou stojatou drážku, celková výměra je 13,00 bm. Tato položka chybí ve výkazu výměr.

Odpověď:

Omlouváme se, tato položka skutečně chybí, předkládáme tedy aktualizovaný soupis prací s názvem: Soupis prací, dodávek a služeb – AKTUAL 25_9_2015. Žádáme uchazeče, aby tento soupis vložili do své nabídky, aby nabídka byla vzájemně porovnatelná s ostatními nabídkami. Pokud tak uchazeč neučiní, bude jeho nabídka vyloučena z další účasti v zadávacím řízení.

DOTAZ:

V Katalogu výrobků PSV SO.02 – Rekonstrukce plaveckého bazénu, příloha č. D.02.AR. 12 v části Výrobky PSV-zámečnické jsou uvedeny pozice, V07-V11 Těsnící vložky (V07-V010), celkem 9 ks a Sdružené těsnící vložky (V10 a V11), celkem 3 ks, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Odpověď:

Již zodpovězeno v rámci odpovědi na dotazy č. 1+2 ze dne 21. 9. 2015, kde byl poskytnut aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.

DOTAZ:

V Katalogu výrobků PSV SO.02-Rekonstrukce plaveckého bazénu, příloha č. D.02.AR.12 v části Výrobky PSV-zámečnické jsou uvedeny pozice Z02 Výlezový pro zadržení, celkem 2 ks, který chybí ve výkazu výměr a pozice „3“ Vodotěsný výlezový poklop se zvedacím mechanismem, celkem 3 ks, který je ve výkazu výměr uveden jako pozice Z02. Upraví zadavatel uvedené rozpory mezi PD a výkazem výměr?

Odpověď:

Již zodpovězeno v rámci odpovědi na dotazy č. 1+2 ze dne 21. 9. 2015, kde byl poskytnut aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 5

Kdo zajišťuje kolaudaci? V návrhu SOD v čl.II, odst.3 r) je uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pouze *součinnost při kolaudaci*. Což ale odporuje čl.III, odst.1 -... Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ... do 15.5.2015?!, a to včetně.... *zajištění kolaudačního řízení*, a dále čl. II, odst. 19 i) Zhotovitel předá *platný kolaudační souhlas*... V případě, že zhotovitel má zajišťovat kompletně kolaudaci, do které položky ve výkazu výměr máme započítat náklady?

Odpověď:

Zhotovitel bude zajišťovat pouze součinnost při kolaudaci. Sdělujeme, že u termínu 15.5.2015 je administrativní chyba, v aktualizované Smlouvě o dílo opraveno na správný údaj, tj. 15. 5. 2016. Ostatní úpravy týkající se součinnosti při kolaudaci ve smlouvě označeny žlutým podbarvením.

Dotaz:

V návrhu SOD je stanoven termín zahájení 1.11.2015 a dokončení do 15.5.2015, zřejmě tisková chyba - má být do 15.5.2016. Návrh SOD v žádném případě nezohledňuje klimatické vlivy a zároveň objednatel požaduje realizaci díla za předpokladu dodržení technologických pravidel a ČSN a dílo má být provedeno s odbornou péčí atd. Žádáme proto o zohlednění klimatických vlivů na termín realizace díla a doplnění tohoto ustanovení do SOD.

Odpověď:

Omlouváme se, skutečně se jedná o tiskovou chybu, předkládáme tedy aktualizovaný návrh smlouvy o dílo, kde je správně uveden termín 15. 5. 2016. Žádáme uchazeče, aby tento aktualizovaný návrh s názvem „Smlouva o dílo – AKTUAL 25_9_2015, předložili do svých nabídek. Na základě odpovědí na dotazy uchazeče ze dne 24. 9. 2015 bylo jednoznačně stanoveno, že termín dokončení 15. 5. 2016 je konečný, zadavatel tedy nebude upravovat ustanovení v SoD.

Dotaz č. 6

V zaslaném návrhu Smlouvy o dílo je na str. 1 uveden objednatel SLUŽBY LUKA, s.r.o. Na str. 23, v podpisovém řádku, je uveden jako objednatel Městys Luka nad Jihlavou. Objednatel není totožný. Prosíme o úpravu Smlouvy o dílo, kde bude uveden správný objednatel.

Odpověď:

Omlouváme se, opraveno, viz. aktualizace návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz:

V zaslaném návrhu Smlouvy o dílo je v článku III., bod 1. uveden termín dokončení 15.5.2015. Ve skutečnosti by měl být termín 15.5.2016. Prosíme o úpravu Smlouvy o dílo, kde bude uveden správný termín dokončení.

Odpověď:

Omlouváme se, opraveno, viz. aktualizace návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz:

V zaslaném návrhu Smlouvy o dílo je v článku II., bod 19., část i., uvedeno, že zhotovitel předá objednateli platný kolaudační souhlas. V článku II., bod 24. je uvedeno, že dílo bude zhotovitelem provedeno tak, aby bylo připravené pro úspěšné kolaudační řízení. Upozorňujeme zadavatele, že kolaudaci díla musí zajišťovat objednatel. Zhotovitel poskytne maximální součinnost (zajištění potřebných formulářů, atestů, zkoušek apod.).

Prosíme o úpravu příslušných článků Smlouvy o dílo.

Odpověď:

Viz. dotaz výše uvedený, opraveno na součinnost při kolaudaci, viz. aktualizace návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče. Pokud uchazeč neocení do své nabídky nově předložený soupis prací, dodávek a služeb, a nepředloží aktualizovaný návrh smlouvy o dílo, bude to důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 rozhodl, že jelikož došlo k úpravě zadávacích podmínek předložením aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb, a dále k úpravám v návrhu smlouvy o dílo, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původně stanoveno na 7. 10. 2015 od 10:01 hod. na adrese pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

NOVĚ:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **9. 10. 2015 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou přijímány u pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a to vždy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **9. 10. 2015 od 10:01 hod.** na adrese **pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.**

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek je rovněž odeslána ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b8214c06-76fd-4003-9820-0a2e2c60233a>. Uchazeči jsou povinni tyto dodatečné informace akceptovat a zpracovat do svých nabídek. Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.

Přílohy:

Soupis prací, dodávek a služeb – AKTUAL 25_9_2015 (zveřejněný na profilu a zasláný emailem)

Smlouva o dílo – aktual 25_9_2015 (zveřejněna na profilu zadavatele a zaslána emailem)