Ministerstvo zemědělství

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 2

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02, IČO: 45671745** - Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Našiměřice – splašková kanalizace“.**

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace je poskytována na základě dotazu doručeného zadavateli prostřednictvím kontaktního emailu dne 16. 10. 2026.

Dotaz č. 1:

SO 02 Výtlak splašková kanalizace vzorové uložení je informace – po ukončení stavby bude drenážní trubka nefunkční.

Nikde jsem k tomuto nenašla položku ve výkazu výměr, ani způsob provedení.

Odpověď zadavatele:

Případnou instalovanou podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí Zhotovitel po ukončení stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě (SVAZEK 03 – TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY). Navržená drenáž je součástí výkazu výměr, předpokládá se její zaslepení v rámci této položky.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je položka:

47	K	93-01	Pilířek pro rozvaděč +základ pod anténu	kompl	1,00000		0,00

Prosím o doplnění výkresu pilíře. Kompl.1 ve výkazu výměr je pro nacenění nedostatečné.

Odpověď zadavatele:

Požadované je součástí provozního souboru PS 01 (Elektrotechnologická část a přenos dat).

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **3. 11. 2026 do 10:00 hodin.**