

„ Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti“ - KJM v Brně

### Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

Současně zadavatel zveřejňuje informaci na svém profilu a webových stránkách ROP JV.

Dotaz č. 1 ze dne 22.7.2013

- ve výkazu výměr je položka

38 725845111RT2 Baterie sprchová **nástěnná** páková kus 1,00  
vč.sprchové sady

- ve specifikace standardů se píše:

baterie **podmítková** páková sprchová + sprchový set

- ve výkazu výměr je položka

70 725016105R00 Pisoár **ovládání automatické**, bílý kus 2,00

- ve specifikace standardů se píše:

automaticky odsávaný pisoár, **tlačný samouzavírací ventil** + montážní prvek pro pisoár do SDK

ovládání automatické, **splachování pomocí teplotního čidla**

(pozn. v popisu je smícháno více systémů splachování, podle nás nelze kombinovat – prosím určit mají být tlačné splachování nebo automatické)

Odpověď zadavatele:

pol. č. 38 - **platí výkaz výměr** tzn. Baterie sprchová, nástěnná, páková vč. sprchové sady

pol. č. 70 - **platí výkaz výměr**, ovládání pisoáru automatické, bílý

**doplněno** o splachování pomocí teplotního čidla

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna