

Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/ 29
571 01 Moravská Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 14.5.2020

NAŠE ZNAČKA

1109022833

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

- / 25.5.2020

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „Demolice objektů v areálu Miltry - Moravská Třebová“

Dobrý den,

Dne 14.5.2020 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Demolice objektů v areálu Miltry - Moravská Třebová“ v ochranném pásmu a v blízkosti distribuční soustavy - **podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a podzemního kabelového vedení VN 22 kV** v provozování ČEZ Distribuce, a. s. + **zděné trafostanice 22/0,4 kV - SY_0332 M. Třebová - HEDVA** v cizím vlastnictví.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu a v blízkosti podzemního kabelového vedení NN a VN 22 kV souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN 22 kV činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN, VN a trafostanici k jejich provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN, VN, trafostanice a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu NN a VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- podzemní kabelové vedení NN / VN 22 kV a jejich ochranné pásmo nesmí být dotčeno žádnou stavbou, demoličními pracemi, zemními pracemi, terénními úpravami ani základem v zemi
- uložení podzemních kabelových vedení NN a VN 22 kV v blízkosti případného oplocení, opěrných zdí, pod parkovacím stáním, komunikací, pojezdnými či zpevněnými plochami bude možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN / VN 22 kV uloženo v betonových kabelových žlabech či adekvátní chrániče, v hloubce min. 1 metr a s přesahem chráničky na každou stranu komunikace / pojezdny plochy min. 1 metr
- skutečnou hloubku a přesnou polohu kabelů bude po jejich vytýčení možné, v případě potřeby, ověřit ručně kopanými sondami, za asistence montérů Oddělení Sítě Svitavy
- v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- v případě nemožnosti dodržení výše uvedeného uložení kabelů a při nedodržení vzdáleností od kabelu či kabelové skříně, nebo stavební kolizi s ním, bude nutné toto řešit dle § 47, zákona 458/2000 Sb. – Přeložkou distribučního zařízení
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050

O vydání souhlasu s činností a stavbou / demolicí objektů v ochranném pásmu zděné trafostanice SY_0332 M. Třebová - HEDVA požádejte jejího vlastníka.

Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. montéry Oddělení Sítě Svitavy, objednáním na bezplatné kontaktní lince 800 850 860.

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení rovněž montéry Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02