

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 01

Veřejná zakázka: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších
Spis. zn.: CIRI-2024-312
Zadavatel: Město Jilemnice, IČO: 00275808, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Způsob zadání: Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodávky.

Adresa profilu

zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2>

V zastoupení zadavatele v souladu s § 98 a § 99 zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení / doplnění / změnu zadávací dokumentace (dále také jen „VDZ“), a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku, kterou podal prostřednictvím e-mailu zástupce zadavatele dne 15.8.2024.

1. DOTAZY ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

V soupisu prací „p04.A_soupis prací_VV_Jilemnice [zadání]“ je v 01CJ uvedena položka č. 68, bez další specifikace:

68	K	911000006	D + M kolostavů, laviček, stolu, nástěnka	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

V souhrnné TZ je uvedeno:

Pro uživatele cyklostezky je k dispozici zřízena zpevněná plocha s kolostavy a mobiliářem pro odpočinek. Celkem jsou navrženy tři opěrné stojany pro dvojici kol – celkem tedy 6 jízdních kol. Dále budou osazeny tři sestavy stolů rozměrů 1600/600 mm s přidruženými lavicemi 1200/300 mm. Plocha tedy nabídne odpočinek pro 18 lidí. Veškeré prvky budou zhotoveny z uzavřených profilů JAKL 60/60/4 s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Deska stolu a sedací plocha budou z dřevěných fošen tl. 50 mm.

Plocha je navržena poblíž mimoúrovňového křížení, kde bude v cílovém stavu křižovatka dvou tras. Osazena bude i informační tabule délky 2500 mm. Pojata bude jako rámová vitrína s proskleným uzamykatelným čelem. Osazena bude na třech sloupcích 60/60/4 s betonovými patkami.

Dodavatelé mobiliáře nabízejí velké množství typů a provedení ve velké cenové škále, pro individuální řešení mobiliáře pro danou stavbu, by měla zadávací dokumentace obsahovat minimálně technický náčrtek zamýšlených prvků.

Pro zodpovědné ocenění žádáme zadavatele o upřesnění typu mobiliáře, technický náčrtek zamýšleného mobiliáře, případně alespoň ilustrační foto zamýšleného mobiliáře.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel pro mobiliář k položce č. 68 soupisu prací p04.A_soupis prací_VV_Jilemnice [zadání] zpracoval doplňující výkresy, které jsou **Přílohou č. 1** tohoto vysvětlení ZD č. 1 s názvem

p03_projektova_dokumentace_DOPLNENI1. Jedná se o výkresy p08 až p12. Současně zadavatel vkládá nový soupis prací jako Přílohu č. 2 s názvem **p04.A_soupis_praci_VV_Jilemnice_OPRAVA1.**

68	K	911000006	D + M kolostavů, laviček, stolu, nástěnka dle přílohy
----	---	-----------	---

DOTAZ 2

V zadávací dokumentaci je požadováno:

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2 s dodáním pojiva v samostatné položce:

pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

Dotaz:

- 1) V projektové dokumentaci nikde není uvedená hloubka zlepšení (TZ, vzorový řez), jestli 25 cm nebo 30 cm.
- 2) Z požadované dodávky pojiva vychází dávkování pojiva pro zlepšení cca 9,7% při hloubce zlepšení 30 cm, což se zdá jako neadekvátní.

Žádáme zadavatele o prověření a vysvětlení.

ODPOVĚĎ 2

Hloubka zlepšení je uvažována 25 cm. Zadavatel prověřil hloubku zlepšení a dodávku pojiva a konstatuje, že v rozpočtu byl nesoulad mezi oběma dotčenými položkami. Chybně bylo uvedeno dávkování pojiva pro zlepšení vlastností (50 % zeminy). Rozpočet je nově nahrazen s položkou bez udání procentního zastoupení pojiva. Vykázána je spotřeba pojiva na úrovni cca 10%. V souladu s touto změnou jsou zpracovány nové výkazy výměr, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto VDZ s názvy:

p04.A_soupis_praci_VV_Jilemnice_OPRAVA1 (formát xlsx a KZ)

p04.B_soupis_praci_VV_Martinice_OPRAVA1 (formát xlsx a KZ)

Zadavatel žádá dodavatele, aby do svých cenových nabídek ocenili tyto aktualizované výkazy výměr.

DOTAZ 3

Prosím o upřesnění zadávací dokumentace.

1. Specifikace sklopné zábrany.
2. Specifikace kolostavů.
3. Specifikace nástěnky.
4. Specifikace zábradlí - není výkres.
5. Typové označení v PD uvažovaných ŽB prefabrikátů "Tlamového propustku"
6. Výkres vsakovací studny

ODPOVĚĎ 3

Specifikace sklopné zábrany – zadavatel zpracoval do přílohy – ilustrační obrázek „p08_specifikace_sklopne_zabrany“ a upravil popis položky č. 64 přílohy „p04.A_soupis_praci_VV_Jilemnice_OPRAVA1“

64	K	911000002	D + M Sklopné zátarasy (vč. patky, kotvení) dle přílohy
----	---	-----------	---

Specifikace kolostavů - zadavatel zpracoval do přílohy – ilustrační obrázek – „p09_specifikace_kolostavu“.

Specifikace stolů s lavičkami – zadavatel zpracoval do přílohy „p10_specifikace_stolu_s_lavickami“.

Specifikace nástěnky – zadavatel zpracoval do přílohy „p11_specifikace_nastenky“.

Specifikace zábradlí – Zábradlí je součástí přílohy p03_projektova_dokumentace a je znázorněno v příloze č. D1.1.4 VZOROVE PRICNE REZY 50_A_A3. Navrženo je ocelové zábradlí z kruhových trubek pr. 44,5/3 jako dvoutyčové se zarážkou pro slepeckou hůl.

Typové označení v PD uvažovaných ŽB prefabrikátů „Tlamového propustku“ - Projektant využil typovou řadu betonových dílců ABM. Konkrétně se jedná o KLENBU CM4 - 15 m2 a OPĚRY CM4 - 12,5 m2.

Výkres vsakovací studny – zadavatel zpracoval do přílohy „p12_vykres_vsakovaci_studny“

2. **ZÁVĚR**

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 2.9.2024 ve 13:00 hodin.

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Přílohy

- Příloha č. 1:** p03_projektova_dokumentace_DOPLNENI1
- Tato příloha tvoří samostatný dokument a je tvořena 5 soubory p01 až p12
- Příloha č. 2:** p04.A_soupis_praci_VV_Jilemnice_OPRAVA1 (formát xlsx a KZ)
p04.B_soupis_praci_VV_Martinice_OPRAVA1 (formát xlsx a KZ)
- Tato příloha (dva soupisy prací) tvoří samostatné dokumenty

Za zástupce zadavatele na základě pověření

.....

Mgr. Pavel Štěpán
pověřená osoba zadavatelem