

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení s názvem

Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih (I. etapa)

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2024-061763

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Městys Doubravník

IČO: 00394268

se sídlem: Doubravník 75, 592 61 Doubravník

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dobrý den,
zasíláme dotazy k vysvětlení zadávací dokumentace stavby „Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih (I. Etapa)“*

Dotaz č. 1

Žádáme o doplnění receptury (typ pojiva a % zastoupení pojiva) u položek pro zlepšení a stabilizaci zemin z důvodu sjednocení a srovnání nabídkových cen jednotlivých uchazečů pro stejný typ receptury.

Jedná se o položky:

561301115R00 Stabilizace podkladu hydraul. pojivem tl. do 300 mm

561301115RX1 D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňku

561301113RX1 D+M promíchání zeminy s pojivem na mezideponii

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje, že u výše uvedených položek bude použito 3 % hmotnostně hydraulického pojiva.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve výkazu výměr v části např. SO 002.1.3 Hrubé terénní úpravy - I. Etapa – ostatní, v položce č. 17 Stabilizace podkladu hydraul. pojivem tl. do 300 mm, a dále v položce č. 18 D+M Zlepšení vytěžené zeminy pojivem pro použití do násypů, vč. pomocných prací, doplňků, není specifikováno množství a typ požadovaného pojiva. V technické zprávě objektů pozemních komunikací D.1.1 01 Technická zpráva je uvedeno: „Vzhledem k proměnným podmínkám v podloží bude přesná receptura stanovena na základě laboratorního rozboru zastižené zeminy v podloží. Úprava bude provedena v rámci HTÚ (SO 002)“. Dle tohoto odkazu na budoucí zjištění nelze položku objektivně ocenit, protože typ a množství použitého pojiva má zásadní dopad na cenu. Upřesní zadavatel specifikaci typu a množství požadovaného pojiva?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel doplňuje, že u výše uvedených položek bude použito 3 % hmotnostně hydraulického pojiva.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek, způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění, neboť to povaha vysvětlení nevyžaduje.

V Doubravníku dne dle elektronického podpisu

Městys Doubravník

v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní
kancelář s.r.o.

JUDr. Pavel Koukal, jednatel