

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Zateplení stropu a
výměna oken ZŠ
Valtice, nám. Svobody
č. p. 38, k. ú. Valtice
[776696] - stavba “**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V textových popisech "Technické zprávy D1.1" a "řez-detail D1.1.9" je požadováno dřevěná okapnice na rámu. V detailu D.1.1.9 je však zakreslena dřevěná okapnice na rámu i křídle okna. Dotaz 1: Má být okapnice na rámu okna i na křídle okna? Dotaz 2: Vzhledem k tomu, že okna budou v barvě RAL je možné použít okapnici v dřevině smrk?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že okapnice budou dle výkresu detailu D. 1.1.9 tedy jak na rámu okna, tak i na křídle okna. Okapnice musí dubové dle projektové dokumentace.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 1. 2025 do 11:00 hodin.**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele