

SCHÉMA ELEKTROPŘÍPOJKY

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ

umístění na hranici pozemku p.č. 1471/3
v oplocení ČSOV na pozemku p.č. 182

RE - EL.MĚŘENÍ+HDS (ER112/NKP1P-C)
V OPLOCENÍ ČSOV

SMYČKOVACÍ SKŘÍŇ ČEZ DISTRIBUCE a.s.
umístění na hranici pozemku p.č. 1471/3
v oplocení ČSOV na pozemku p.č. 182

SMYČKOVACÍ SKŘÍŇ
(SS100 NKE1P-C)

3PEN/400V,50Hz/TN-C

ER112/NKP1P-C

ET
FA01
63C/3

CHRÁNIČKA PVC OHEBNÁ Ø90

CHRÁNIČKA PVC OHEBNÁ Ø90

KABEL REWL1 (CYKY-J 4x25mm²) 5m

HLAVNÍ PŘÍVOD
ROZVADEČE ČSOV 28m
RMWL1 CYKY-J 4x25mm²

AYKY 3x120+70mm² (46m)
VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

FeZn pr.10mm

PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SÍTÍ ČSOV

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

 Vodohospodářský podnik a.s.	Pražská 87/14 301 00 Plzeň +420 377 201 630 http://www.vhp.cz vhp@vhp.cz	INVESTOR:		VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH	
		ZPRACOVAL:		Ing. Toman	
		PROJEKTANT:		Ing. Toman, Ing. Čulík	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. Hála	
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY:	2113
LOM U TACHOVA, BÍLETÍN, VILÉMOV - ODKANALIZOVÁNÍ NA ČOV TACHOV				DATUM:	06/2022
				POČET LISTŮ:	1 A4
				MĚŘÍTKO:	-
				STUPEŇ:	DÚR+DSP
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:	
PS 01 LOM U TACHOVA - REKONSTRUKCE ČSOV DPS 01.2 ELEKTROMOTORICKÁ ČÁST, ASŘTP, PŘENOS INF. SCHÉMA ELEKTROPŘÍPOJKY				D.2.2.6	