


Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
101	CHODBA	19,29
102	CHODBA	6,54
103	PRÁDELNA	8,5
104	CHODBA	1,65
105	ŠATNA	1,55
106	CHODBA	3,4
107	KOUPELNA	3,77
108	WC	1,64
109	KUCHYŇ	15,01
110	POKOJ	20,27
111	CHODBA	3,67
112	WC	1,71
113	KOUPELNA	3,81
114	KUCHYŇ	8,63

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
115	POKOJ	19,38
116	POKOJ	14,15
117	CHODBA	2,51
118	KOUPELNA	3,24
119	KUCHYŇ	7,69
120	POKOJ	19,13
121	CHODBA	4,98
122	ŠATNA	3,04
123	KOUPELNA	4,5
124	KUCHYŇ	8,19
125	POKOJ	19,73
126	SKLAD	3,16
127	KOTELNA	23,55

- větrání místností:
- m.č.103 – prádelna – přirozené větrání pomocí kennich otvorů
- m.č.107 – koupelna – přirozené pomocí okenních otvorů
- m.č.108 – WC
v obvodové stěně osazen malý axiální ventilátor "A"
množství odváděného vzduchu 50 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka
- m.č.109 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka
- m.č.112 – WC
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "C"
množství odváděného vzduchu 50 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka
- m.č.113 – koupelna
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "B"
množství odváděného vzduchu 150 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka
- m.č.114 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka
- m.č.118 – koupelna
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "B"
množství odváděného vzduchu 150 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka
- m.č.119 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka
- m.č.123 – koupelna
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "B"
množství odváděného vzduchu 150 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka
- m.č.124 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka



Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Petr Doleček	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Město Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice				
Akce:	Stavební úpravy a změna užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům parc. č. st. 171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice		Datum	05/2019
Obsah:			Stupeň	DSP
			Formát	3x44
			Č.zakázky	2019-008
D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení pro vzduchotechniku Půdorys 1.NP		Měřítko:	Č.výkresu:	
		1: 75	V102	