

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
201	CHODBA+SCHODIŠTĚ	17,51
202	CHODBA	5,05
203	KOUPELNA	6,27
204	WC	1,53
205	OBÝVACÍ POKOJ + KK	19,63
206	POKOJ	19,13
207	POKOJ	12,01
208	CHODBA	3,56
209	KOUPELNA	3,96
210	WC	1,44
211	KUCHYŇ	8,22
212	POKOJ	16,66
213	POKOJ	13,34

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
214	CHODBA	7,62
215	KOUPELNA	3,51
216	WC	1,48
217	KUCHYŇ	14,2
218	POKOJ	20,81
219	POKOJ	19,25
220	CHODBA	3,34
221	CHODBA	1,43
222	KOUPELNA	3,25
223	POKOJ	17
224	ŠATNA	2,38
225	SKLAD	9,07

větrání místností:
m.č.203 – koupelna – přirozené pomocí okenních otvorů

m.č.204 – WC
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "C"
množství odváděného vzduchu 50 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka

m.č.205 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka

m.č.209 – koupelna
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "B"
množství odváděného vzduchu 150 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka


m.č.210 – WC
v podhledu osazen malý radiální ventilátor "C"
množství odváděného vzduchu 50 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka

m.č.211 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka

m.č.215 – koupelna – přirozené pomocí okenních otvorů

m.č.216 – WC
v obvodové stěně osazen malý axiální ventilátor "A"
množství odváděného vzduchu 50 m³/hod
součástí ventilátoru je časový doběh a zpětná klapka

m.č.217 – kuchyně
nad sporákem osazena domovní digestoř s napojením na VZT potrubí
odvod vzduchu přes obvodovou stěnu
digestoř 3-otáčková
součástí digestoře je tukový filtr, osvětlení, zpětná klapka



Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jan Růžička Nový Malín 665 788 03 Nový Malín tel.: +420 775 934 700 e-mail: ruzicka@tzb-nem.cz	
Ing. Petr Doleček	Ing. Jan Růžička	Ing. Jan Růžička		
Investor: Město Hanušovice Hlavní 92, 788 33 Hanušovice				
Akce:	Stavební úpravy a změna užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům parc. č. st. 171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice		Datum	05/2019
			Stupeň	DSP
			Formát	3xA4
			Č.zakázky	2019-008
Obsah:	D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení pro vzduchotechniku Půdorys 2.NP			
			Měřítko:	Č.výkresu:
			1: 75	V103