

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 29472/2021/2
Č. j.: KHSHK 30305/2021/HOK.JC/Fi
Vyřizuje: Mgr. Viera Fischerová
Tel.: 493 585 819
E-mail: hok.jc@khshk.cz

Ing. arch. Petr Dostál
Varšavská 22
120 00 Praha 2
IDDS: pu4gxfj

V Jičíně dne 06. října 2021

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1, § 13 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01, IČO 002 71 632 zastoupeno Ing. arch. Petr Dostál, Varšavská 22, 120 00 Praha 2, IČO 170 04 209 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 15. září 2021 obdržela KHS žádost Města Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01, IČO 002 71 632 zastoupeno Ing. arch. Petr Dostál, Varšavská 22, 120 00 Praha 2, IČO 170 04 209 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. arch. Petr Dostál, Varšavská 22, 120 00 Praha 2, IČO 170 04 209, datum zpracování 08/2021.

Předmětem projektové dokumentace stavební oprava sklepa a přízemí řešené části (do úrovně stropu pod střechou včetně) severovýchodního křídla areálu Valdštejnský letohrádek. Součástí stavby nejsou fasády a střecha. V zrekonstruovaných částech budou zřízeny 2 expoziční prostory. V objektu bude umístěna náznaková expozice s odkazem na historii Valdštejnského letohrádku a Libosadu (místnost 004 sklep – předměty ve vztahu k dřívějšímu využití prostoru, 20,6 m²) a přízemní expozice se zaměřením na bylinkářství (místnost 102 přízemí – herbárium, 23,2 m²). Expoziční místnosti nebudou vytápěny.

Řešená část představuje dispozičně samostatnou část čestného dvora, oddělenou průjezdem od ostatních provozních částí. Stávající architektonické řešení je ponecháno bez výraznějších změn. Do expoziční místnosti 102 je místo zaniklého vloženého podlaží nově vložena na severovýchodní straně galerie s dřevěnou rámovou konstrukcí 102a (9,2 m²), která je rovněž přístupná doplněnými točitými schody v odděleném prostoru 103. V místnosti 102 bude umístěna historická výlevka upevněná na předsazené stěně. Na ploše předstěny bude proveden omyvatelný keramický obklad. Zdrojem vody pro výlevku je areálový rozvod vody napojený na veřejný vodovod (distribuční vodovod ve správě Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín as.). Výlevka bude užívána při přípravě a provozu expozice herbária – občasné čištění exponátů a povrchů expozičního fundusu, ošetřování expozice živých bylin, mytí rukou.

Expoziční místnost sklep 004 je přímo větrána větracím otvorem (bez výplně), ústícím do otevřeného průjezdu v ose severovýchodního křídla; dále je větrána schody se vstupem v průčelí do dvora, ve vstupu je otvor (nadsvětlík bez výplně). Vstup mezi sklepem a schody je a zůstává bez uzavření (dveřního křídla). Expoziční místnost komora 102 je osvětlena a větrána jedním oknem (s jednoduchou výplní) a dvěma vstupy (ze dvora a z průjezdu) s dveřním křídlem osazeným do kamenné zárubně (vyšší infiltrace). Místnost má výšku 6,4 m a je prostorově spojena se schody na galerii. Všechny místnosti řešené části jsou vybaveny umělým osvětlením. Navržená svítidla v chodbách zajišťují osvětlení odpovídající požadavku ČSN EN 12464-1 100 lx. V expozičních místnostech 004 a 102 budou svítidla akcentovány expoziční plochy a objekty, ve všech částech těchto místností je zajištěna minimální intenzita 100 lx.

Provoz expozice bude (podle intenzity zájmu návštěvníků) celoroční. Prohlídka expozice bude možná jako součást řízených prohlídek s průvodcem i formou individuální prohlídky návštěvníků. Provoz v řešené části bude upraven návštěvním řádem. Počet návštěvníků vzhledem k velikosti prostor bude limitován na 10 osob včetně průvodce.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko

Ing. Kristína Robová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Jičín