

## Vysvětlení č.4 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

**Název programu:** NPŽP 3/2025 - 1.3.D.b

**Název projektu:** Tetín - Rozšíření a intenzifikace ČOV

**Číslo projektu:** 1250300007

**Název zakázky:** Tetín - Rozšíření a intenzifikace ČOV

**Předmět zakázky:** Stavební práce

**Evidenční číslo zakázky ve VVZ:** Z2026-013663

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce v Užším řízení dle § 58.

U této zakázky je předpokládáno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (v rámci Národního programu životní prostředí <https://www.narodniprogramzp.cz> )

### 1) Identifikace zadavatele

**Název zadavatele:** Obec Tetín

**IČ zadavatele:** 00233889

**Sídlo zadavatele:** Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601 Tetín

**Statutární zástupce zadavatele:** Ing. Martin Hrdlička, starosta obce

**Profil Zadavatele:** <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec>

**Adresa pro elektronické podání:** <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/16883e90-68f5-4849-ab12-e04498d80cec>

**Kontaktní osoba zadavatele:** Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

**Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:**

TNT Consulting s. r. o.  
Kpt. Stránského 978/13  
198 00 Praha 14 – Černý Most  
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114

**Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:**

tel: 776 637 077, e-mail: [lapes@tntconsulting.cz](mailto:lapes@tntconsulting.cz)

Zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č.1 z 6.8.2026 obdrženy prostřednictvím el. Nástroje:

Dobrý den, může dodavatel poskytnout výkresy: D.1.32 stavební elektroinstalace D.1.33 stavebně konstrukční řešení včetně statického výpočtu, výkresů tvarů a výztuže Děkuji S pozdravem

Odpověď Zadavatele:

V příloze tohoto vysvětlení ZD doplňujeme požadované výkresy.

Dotaz č.2 z 10.8.2026 obdrženy prostřednictvím el. Nástroje:

Dobrý den, zasíláme další dotazy k výše uvedené zakázce:

1. dotaz Ve výkazu výměr je pod položkami č.13 a č.29 uvedeno „Potrubí – nerez. ocel tř. 17, žárově pozink. ocel, PVC, HDPE, PPR“. Žádáme zadavatele o upřesnění kvality požadovaného nerezového potrubí, tzn. klasifikaci dle normy ISO, resp. AISI.

2. dotaz Ve výkazu výměr pod pol. č.134 je uvedeno „Programové vybavení pro dispečerské pracoviště SW aplikační pro vizualizaci na DSP VaK Beroun-1ks“. Ovšem v Technické zprávě technologické instalace dochází dle našeho názoru k rozporu, neboť v článku 5.5 Přenos dat se uvádí následující: „K přenosu dat technologické elektroinstalace, měření a regulace bude použit LTE modem. Anténa LTE modemu bude osazena na rozváděči DT1. Data budou přenášena bezdrátově na server. Provozovatel bude mít zřízen přístup na tento server a prostřednictvím webového rozhraní bude mít možnost sledovat technologické schéma se zobrazením provozních a poruchových stavů, evidovat motohodiny jednotlivých pohonů a evidovat naměřené hodnoty. Zobrazení bude možné prostřednictvím tabulek a grafů. Poruchové stavy budou hlášeny prostřednictvím SMS na telefon obsluhy“. Děkuje se za sdělení S pozdravem

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) Je počítáno s nerezovou ocelí tř. 17240, AISI 304, EN 1.4301.

Ad 2) bude se jednat o přenos na dispečink VaK Beroun a o jeho rozšíření. V technické zprávě je chybně uvedeno webové rozhraní. Ostatní text je v pořádku.

Vzhledem k rozsahu řízení je požadován plnohodnotný programovatelný řídicí systém dle standardu provozovatele VaK Beroun.

Datum: 11.8.2026

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce

Příloha: Výkresy k Dotazu 1.zip

