

17-025		ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)		
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK SKLADEB JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ A ŘEZŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA				
Označení	Schéma	Skladba vrstev	Tloušťka vrstvy	Číslo místnosti
P.01		<u>Podlaha na terénu - společné prostory - finální nášlapná vrstva z keramické dlažby</u> - keramická dlažba, vnitřní, velkoformátová, kalibrovaná, součinitel smykového tření >=0,5; vlastnosti nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 - podlahy Pozn.: Nášlapná vrstva podlahy musí vykazovat klasifikaci Cfl – s1, v souladu s požadavky PBŘS. - lepicí flexibilní tmel, vhodný pro lepení keramických dlažeb - samonivelační vyrovnávací stěrka - adhézní můstek, spojovací vrstva - Stávající konstrukce podlah, realizovaná v rámci protiradonových ozdravných opatření (realizace r.2016), na základě samostatné projektové dokumentace a státní dotace MF ČR Pozn.: v místě osazení čistící zóny bude skladba, resp. tloušťka stávající betonové mazaniny upravena dle konkrétních požadavků vybraného dodavatele (nutná koordinace s tloušťkou rámu čistící rohože).	~8mm ~2mm ~5mm -	1.01, 1.02
P.02		<u>Podlaha na terénu - výukové prostory - finální nášlapná vrstva z keramické dlažby</u> - keramická dlažba, protiskluzová, vnitřní, velkoformátová, kalibrovaná, mechanicky a chemicky odolná (učebna dílen a učebna chemie/fyziky); vlastnosti nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 - podlahy Pozn.: Nášlapná vrstva podlahy musí vykazovat klasifikaci Cfl – s1, v souladu s požadavky PBŘS. - lepicí flexibilní tmel, vhodný pro lepení keramických dlažeb - samonivelační vyrovnávací stěrka - adhézní můstek, spojovací vrstva - Stávající konstrukce podlah, realizovaná v rámci protiradonových ozdravných opatření (realizace r.2016), na základě samostatné projektové dokumentace a státní dotace MF ČR	~8mm ~2mm ~5mm -	1.08, 1.11
P.03		<u>Podlaha na terénu - skladové prostory - finální nášlapná vrstva z keramické dlažby</u> - keramická dlažba, vnitřní, velkoformátová, kalibrovaná, součinitel smykového tření >=0,5; vlastnosti nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 - podlahy Pozn.: Nášlapná vrstva podlahy musí vykazovat klasifikaci Cfl – s1, v souladu s požadavky PBŘS. - lepicí flexibilní tmel, vhodný pro lepení keramických dlažeb - roznášecí vrstva z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou svařovanou KARI sítí 5/150-5/150, příp. vyztužené vláknem, dilatovaná, provedení v rovinnosti pro pokládku finální nášlapné vrstvy podlahy - separační polyethylenová podlahová fólie, slepovaná ve spojích, resp. přesazích (Standard produktu - např. Deksepar) - tepelněizolační desky z extrudovaného podlahového polystyrenu XPS, nenásakavého (Standard produkt - např. Styrodur 5000 CS, Styrodur 4000 CS, apod.) - ochranná a separační textilie ze 100% PP- min. 500 g/m2 (Standard produktu - např. Filtek 500) - hydroizolace proti vodě a radonu - hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P (Standard produktu: Alkorplan 35 034, Fatrafol) - ochranná a separační textilie ze 100% PP- min. 500 g/m2 (Standard produktu - např. Filtek 500) - samonivelační vyrovnávací stěrka, příp. samonivelační tenkovrstvý potěr Pozn.: Skutečná tloušťka a typ samonivelační vyrovnávací vrstvy bude zpřesněna po sejmutí stávajících nášlapných krytin, roznášecích a podkladních vrstev a ověření rovinnosti podkladních vrstev - dle skutečnosti na stavbě! - adhézní můstek, spojovací vrstva - stávající podkladní beton - stávající terén Pozn.: veškeré stávající nášlapné vrstvy podlah, jakož i podkladní a roznášecí vrstvy na podkladní betonové mazanině budou odstraněny, následně bude prověřena existence hydroizolační vrstvy (předpoklad asfaltová lepenka). V rámci dodatečných protiradonových opatření je navrženo odstranění příp. stávající hydroizolační vrstvy.	~8mm ~2mm ~48,5mm - 30mm - 1,5-2mm - ~10mm -	1.03, 1.04, 1.05

17-025		ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)		
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK SKLADEB JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ A ŘEZŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA				
Označení	Schéma	Skladba vrstev	Tloušťka vrstvy	Číslo místnosti
P.04		<u>Podlaha na terénu - společné prostory / mokré proozy - finální nášlapná vrstva z keramické dlažby</u> - keramická dlažba, protiskluzová, vnitřní, velkoformátová, kalibrovaná - lepicí flexibilní tmel, vhodný pro lepení keramických dlažeb - hydroizolační nátěr (Standard produktu - např. Schönoxlastic) - penetrační nátěr (Standard produktu - např. Schönox) - roznášecí vrstva z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou svařovanou KARI sítí 5/150-5/150, příp. vyztužené vláknem, dilatovaná, provedení v rovinnosti pro pokládku finální nášlapné vrstvy podlahy - separační polyethylenová podlahová fólie, slepovaná ve spojích, resp. přesazích (Standard produktu - např. Deksepar) - tepelněizolační desky z extrudovaného podlahového polystyrenu XPS, nenásakavého (Standard produkt - např. Styrodur 5000 CS, Styrodur 4000 CS, apod.) - ochranná a separační textilie ze 100% PP- min. 500 g/m2 (Standard produktu - např. Filtek 500) - hydroizolace proti vodě a radonu - hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P (Standard produktu: Alkorplan 35 034, Fatrafol) - ochranná a separační textilie ze 100% PP- min. 500 g/m2 (Standard produktu - např. Filtek 500) - samonivelační vyrovnávací stěrka, příp. samonivelační tenkovrstvý potěr Pozn.: Skutečná tloušťka a typ samonivelační vyrovnávací vrstvy bude zpřesněna po sejmutí stávajících nášlapných krytin, roznášecích a podkladních vrstev a ověření rovinnosti podkladních vrstev - dle skutečnosti na stavbě! - adhézní můstek, spojovací vrstva - stávající podkladní beton - stávající terén Pozn.: veškeré stávající nášlapné vrstvy podlah, jakož i podkladní a roznášecí vrstvy na podkladní betonové mazanině budou odstraněny, následně bude prověřena existence hydroizolační vrstvy (předpoklad asfaltová lepenka). V rámci dodatečných protiradonových opatření je navrženo odstranění příp. stávající hydroizolační vrstvy.	~8 mm ~2 mm ~2 mm - ~46-46,5 mm - 30 mm - 1,5-2 mm - ~10 mm - <	

17-025		ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)		
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK SKLADEB JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ A ŘEZŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA				
Označení	Schéma	Skladba vrstev	Tloušťka vrstvy	Číslo místnosti
P.06		<u>Podlaha na terénu - výukové prostory / mokré provozy - finální nášlapná vrstva z keramické dlažby</u> - keramická dlažba, protiskluzová, vnitřní, velkoformátová, kalibrovaná; vlastnosti nášlapné vrstvy dle ČSN 74 4505 - podlahy Pozn.: Nášlapná vrstva podlahy musí vykazovat klasifikaci Cfl – s1, v souladu s požadavky PBŘS. - lepicí flexibilní tmel, vhodný pro lepení keramických dlažeb - hydroizolační nátěr (Standard produktu - např. Schönolastic) - provedení hydroizolačního nátěru min. v rozsahu kuchyňské linky - penetrační nátěr (Standard produktu - např. Schönox) - roznášecí vrstva z betonové mazaniny, vyztužené ocelovou svařovanou KARI sítí 5/150-5/150, příp. vyztužené vláknem, dilatovaná, provedení v rovinnosti pro pokládku finální nášlapné vrstvy podlahy - separační polyethylenová podlahová fólie, slepovaná ve spojích, resp. přesazích (Standard produktu - např. Deksepar) - tepelněizolační desky z extrudovaného podlahového polystyrenu XPS, nenásakavého (Standard produkt - např. Styrodur 5000 CS, Styrodur 4000 CS, apod.) - ochranná a separační textilie ze 100% PP- min. 500 g/m2 (Standard produktu - např. Filtek 500) - hydroizolace proti vodě a radonu - hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P (Standard produktu: Alkorplan 35 034, Fatrafol) - ochranná a separační textilie ze 100% PP- min. 500 g/m2 (Standard produktu - např. Filtek 500) - samonivelační vyrovnávací stěrka, příp. samonivelační tenkovrstvý potěr Pozn.: Skutečná tloušťka a typ samonivelační vyrovnávací vrstvy bude zpřesněna po sejmutí stávajících nášlapných krytin, roznášecích a podkladních vrstev a ověření rovinnosti podkladních vrstev - dle skutečnosti na stavbě! - adhézní můstek, spojovací vrstva	~8 mm ~2 mm ~2 mm - - ~46-46,5 mm - 30 mm - 1,5-2 mm - ~10 mm -	1.10
		- stávající podkladní beton - stávající terén Pozn.: veškeré stávající nášlapné vrstvy podlah, jakož i podkladní a roznášecí vrstvy na podkladní betonové mazanině budou odstraněny, následně bude prověřena existence hydroizolační vrstvy (předpoklad asfaltová lepenka). V rámci dodatečných protiradonových opatření je navrženo odstranění příp. stávající hydroizolační vrstvy.		