

PLATÍ PRO R-1.09 A R-1.11

R-UČEBNY

PLAST NA OMÍTCE
50 MODULŮ

NÁPLŇ

6x 1- PÓL. JISTIČ 10kA
1x 3- PÓL. JISTIČ 10kA
17x JISTIČ CHRÁNIČ 10kA
1x POMOCNÝ KONTAKT
1x VYPÍNAČÍ SPOUŠŤ
1x HOP
2x SIGNÁLKA

NÁROKY 230VAC

1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ),

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem: automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – místním pospojením
– proudovým chráničem

Instalovaný výkon $P_i = 15\text{kW}$
Soudobý příkon $P_s = \text{cca } 12\text{kW}$

SO.01 – PŘÍSTAVBA BUDOVY ODBORNĚ TECHNICKÉHO PAVILONU
D.1.5.1 ELEKTROINSTALACE

ELEKTRO
SOBÍŠEK JOSEF
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OTP
ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE
Část **D.1.5.1 – ELEKTROINSTALACE**
SCHÉMA ROZVADĚČE R-UČEBNY

Investor Město Netolice, Mírové Nám. 208,
38411 Netolice
Projektant MARTIN VAŇAS
IČO 74 31 65 75

Stupeň **PDPS**
Kreslil MARTIN VAŇAS

Zak.č. 134/2016
Datum 5/2017

Výkres č. **D.1.5.1.3**
List/Listů 2/2