



**HYGIENICKÁ  
STANICE  
HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine

Ze dne: 20. 3. 2024

Naše č. j.: HSHMP 15554/2024

Sp. zn.: S-HSHMP 15554/2024

Vyřizuje: Ing. Tereza Obrdlíková

Územní pracoviště: Dukelských hrdinů 11, Praha

7

Tel.: 233 08 77 36

E-mail: [tereza.obrdlikova@hygp Praha.cz](mailto:tereza.obrdlikova@hygp Praha.cz)

V Praze dne: 11. 4. 2024

Počet listů/příloh: 1/0

Městská část Praha 2

v zastoupení

**U/IU studio s.r.o.**

Křišťanova 12

130 00 Praha 3

ID DS: 34e6aep

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení stavby Sady Bratří Čapků – revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části parku na pozemcích parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163, k.ú Vinohrady, Praha 2**

Na základě žádosti U/IU studio s.r.o., Křišťanova 12, Praha 3, IČ: 09147373 zastupující plnou mocí stavebníka Městská část Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2, IČ: 00063461 doručené dne 20. 3. 2024 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako dotčený správní úřad podle § 77

ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předložený návrh k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení stavby Sady Bratří Čapků – revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části parku na pozemcích parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163, k.ú Vinohrady, Praha 2.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S návrhem k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení stavby Sady Bratří Čapků – revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části parku na pozemcích parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163, k.ú Vinohrady, Praha 2

**se s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. je souhlas vázán na splnění takto stanovené podmínky:

Při závěrečné kontrolní prohlídce musí být předloženy vyhovující výsledky rozborů pitné vody odebraných z koncových částí nově vybudovaných rozvodných řádů; laboratorní rozborů budou provedeny v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

**Odůvodnění:**

Stavebník v zastoupení předložil dne 20. 3. 2024 projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení výše uvedené stavby, kterou zpracovala Ing. arch. Andrea Zemanová v 02/2024 bez uvedeného čísla zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Projektová dokumentace navrhuje úpravy předprostoru ZŠ Kladská a centrálních ploch sadů Bratří Čapků včetně středové, v současnosti neprůjezdné komunikace v prodloužení Lužické ulice. V tomto úseku je namísto současné asfaltové plochy navrhováno „streetové“ hřiště o třech oddělených částech s odlišným

vybavením pro dětské hry a sport. Na hřiště ze severní části navazuje parková část, kde jsou navrhovány krajinářské úpravy včetně nových výsadeb a probírky keřových porostů. Východní část bude vyhrazena pro pejskaře a budou zde instalovány psí agility prvky. Doplněn bude sedací mobiliář, přístřešek (pergola) a veřejné osvětlení. Prostranství před základní školou bude coby reprezentativní předprostor školy předlážděno dlažbou, instalovány zde budou lavičky a stojany na kola. Ve svahu mezi tímto prostranstvím a parkovou částí sadů jsou navrženy pobytové schody. V nároží křižovatky Lužické a Kladské ulice je za účelem zklidnění dopravy a zvýšení komfortu pohybu peších navrhováno zvýšení vozovky na úroveň chodníkových ploch. Předprostor školy slouží jako víceúčelová plocha pro odpočinek, rekreaci. Na stávající vodovodní vedení budou napojena dvě pítka a mlžítko. Obě pítka a mlžítko budou napojeny na veřejný vodovod.

V dodatku k projektové dokumentaci je řešen hluk ze stavební činnosti, kde je uvedeno, že při stavební činnosti by neměly být překročeny hygienické limity hluku dané v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti bude probíhat maximálně od 7 hod do 21 hod.

Podmínka se opírá o vyhlášku MZ č. 252 /2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná předložená dokumentace je v souladu s požadavky právních předpisů ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno souhlasné stanovisko.

**Ing. Tereza Obrdlíková**

odborný rada hygieny obecné a komunální I.

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“