

POZNÁMKY :

Kabelová přípojka 4 x 10 CYKY z rozpinací skříňe SD ČEZU k ČS 10 bude položena v souběhu s kabelem V0 a dále samostatně ve výkopu 35 x 70 cm v zeleném pruhu do elektroměrové skříňe RE v čerpací stanici ČS 10. V souběhu bude položen zemnicí pás FE Zn 30 x 4 mm. Kabel přípojky bude v celé délce uložen v ohebné PVC chrániče průměru 63 mm.

