



## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Zadavatel: OBEC LIBĚŠICE  
Sídlem: Liběšice 6, 411 46 Liběšice  
Zastoupený: Dagmar Tafatová, starostka obce  
IČ: 00263893

### Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4

#### NÁZEV ZAKÁZKY:

#### Mateřská škola Liběšice

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona a § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona § 99 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

#### Úplné znění 2. dotazu:

*Dle VV se osazuje jen 1 ks stropního nosníku. Dle projektové dokumentace 6 ks. Žádáme o sjednocení.*

#### Odpověď zadavatele na 2. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (**VV\_VZD4.xlsx**), ve kterém je provedena úprava výměry dotčené položky. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (**VV\_VZD4.xlsx**).

#### Úplné znění 5. dotazu:

*SO 2023/24-04 - Elektroinstalace*

*Položka č. 110 B - LED, 4000K, CRI $\geq$ 80, 42W, 2000lm je v rozporu s projektem (D.1.4.b výkresy 01, 02, a výpočtem umělého osvětlení) kde u těchto svítidel byl deklarován výkon 21W (jedno svítidlo).*

*Prosíme zadavatele o upřesnění, svítidla s jakým výkonem má nacenit uchazeč?*

#### Odpověď zadavatele na 5. dotaz

V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (**VV\_VZD4.xlsx**), ve kterém je provedena úprava dotčené položky. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (**VV\_VZD4.xlsx**).

#### Úplné znění 10. dotazu:

*SO 2023/24-04 - Elektroinstalace*

*Položka č. 131 WIFI ks 2,000.*

*Prosíme zadavatele o upřesnění technické specifikace požadovaných Wi-Fi routerů.*

#### Odpověď zadavatele na 10. dotaz

WiFi Router, min. standardy 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n; min. rychlost WiFi přenosu 300 Mb/s; pásmo WiFi min. 2,4 GHz; min. rychlost LAN portů 100 Mbit; šifrování min. WPS, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, konektory: 1 WAN, min. 4x LAN; QoS.

#### Lhůta pro doručení nabídek

Zadavatel v souladu se zněním § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel sděluje závazný termín pro podání nabídek:

**Lhůta pro doručení nabídek končí dne 13. 12. 2023 v 10:00 hod.**

Toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele.

Liběšice, dne 29. 11. 2023

.....  
Dagmar Tafatová  
starostka obce