

VYPRACOVAL		PROJEKTANT		HLAV. INŽ. PROJEKTU		AUTORIZOVANÁ OSOBA		PIK V Í T E K Inženýrská a projektová kancelář					
KOTEK		KOTEK		KOTEK		DALÍK							
INVESTOR		OBEC KOSOVA HORA		OsRP		SEDLČANY		KÚ		STŘEDOČESKÝ			
NÁZEV STAVBY KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU								ATELIER		PRAHA		ČÍS. SOUPRAVY	
								DATUM		01/2025			
								STUPEŇ		DPS			
								FORMÁT		A4			
								MĚŘÍTKO					
								SOUBOR					
OBSAH VÝKRESU SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ								ZAK. ČÍSLO				ČÍS. VÝKRESU	
								25 – 040				D.2.1.3	

ARMATURNÍ ŠACHTA

Seznam strojů a zařízení

č.	ks	Popis položky	mj	hmot.
1.	1 ks	Automatický regulační ventil průtočného množství DN65/PN16 regulace průtoku nastavena na hodnotu 5 l/s provozní tlak 13 bar Včetně clony, drobných armatur a propojovacích potrubí horizontální provedení	kg	25
2.	1 ks	Filtr s vrchním čištěním síta DN65, PN10, pro pitnou vodu	kg	15
3.	1 ks	Navrtávací pas pro litinové potrubí DN100/1" pro pitnou vodu	kg	3
4.	2 ks	Přírubový přechod FFR litinový DN 100/65, PN 16, pro pitnou vodu	kg	18
5.	1 ks	Přírubový T-kus litinový DN 100/100, PN16, pro pitnou vodu	kg	20
6.	1 ks	Přírubové koleno litinové K 90° DN 100, PN16, pro pitnou vodu	kg	13
7.	1 ks	Přírubová tvarovka litinová s přírubami, typ TP, DN 65, PN16, L=500 mm, pro pitnou vodu	kg	15
8.	1 ks	Přírubová tvarovka litinová s přírubami, typ TP, DN 65, PN16, L=300 mm, pro pitnou vodu	kg	13
9.	1 ks	Přírubová tvarovka litinová s přírubami, typ TP, DN 65, PN16, L=200 mm, pro pitnou vodu	kg	11
10.	1 ks	Měkčetesnící klínové šoupátko přírubové krátké, s hladkým průtokovým kanálem, DN100, PN16, s elektrickým servopohonem, jednootáčkový, napájení 400V, IP 67, s ručním ovládáním, místní ukazatel polohy, s vysílačem polohy s proudovým signálem 4 - 20 mA, 2 polohové spínače, 2 momentové spínače pro pitnou vodu	kg	55
11.	1 ks	Montážní vložka DN 65, PN16, pro pitnou vodu	kg	13
12.	1 ks	Elektromagnetický průtokoměr DN 65, PN16, pro pitnou vodu pro studenou vodu, pro montáž do horizont.polohy, L=200 mm Vybavení pro dálkový přenos údajů	kg	8
13.	1 ks	Odvzdušňovací a zavdušňovací ventil DN1", PN16, spodní připojení 1"	kg	1
14.	1 ks	Kohout DN 1", s vnitřním a vnějším závitem, materiál nerez. ocel	kg	0,3
15.	1 ks	Manometr 100, 0 -16 kPa, spodní připojení 1/4"	kg	0,1
16.	1 ks	Kohout manometrový 1/2", Ms	kg	0,1
17.	1 ks	Spec.přírubová litinová spojka s přírubou pro PE potrubí DN100,PN16 pro pitnou vodu	kg	22
18.	1 m	Trubka polyetylenová 110/10, SDR11	kg	7
19.		Potrubí včetně přírubových spojů z nerez. oceli a včetně drobných Ms fitinek	kg	cca12

Pozn.:

Veškeré použité materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, musí odpovídat zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.