

DOŠLO DNE: 28. 01. 2019

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2**sekce stavební, územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SOP0203/19-2/Ka

V Praze dne 24. ledna 2019

Č. j.: DUCR-4350/19/Ka

Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)

Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

+420 602 377 580

E-mail: kubat@ducrcz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 23. ledna 2019
žadatelem : Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Ing. Renáta Horáková, Varenská
2723/51, 702 00 Ostrava, IČ 44264186,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í , o h l á š e n í s t a v b y**

k.ú. Horní Litvínov, Dolní Litvínov**"Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU3 až SU10"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Most n. n. – Louka u Litvínova v žkm cca 9,600 – 10,500 v minimální vzdálenosti cca 12 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu) a dále v žkm cca 10,800 – 10,900 v minimální vzdálenosti cca 35 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 2846/1, 2560/3 a 2845 v k.ú. Horní Litvínov a dále na pozemcích parc. 825, 462/6, 814, 462/2 a 821/3 v k.ú. Dolní Litvínov.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 23. ledna 2019 žádost právnické osoby : Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava, IČ 44264186 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(47)


Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava, IČ 44264186

Spis



BILFINGER

ZÁKAZNÍK: Severočeská teplárenská, a.s.

INVESTOR: Severočeská teplárenská, a.s.

**PROJEKT: REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPÁJEČE LITVÍNOV, ÚSEK
SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 3 – SEKČNÍ UZÁVĚRY SU10**

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA V OCHRANNÉM PÁSMU DRÁHY

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (47)

SOUHLAS

dle zák. č. 266/94 Sb.

č.j. *2402-4350/19/kn*

ze dne *29.7.2019*

Engineering & Technologies

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 224/20,
Karlín, 186 00 Praha 8
Česká republika

Autor: D. RYBKA
Telefon: +420 591 001 510
E-mail: dalibor.rybka@bilfinger.com

Datum: 12 / 2018
Číslo dokumentu: 0245-000-51 / 7181 002
Skartační znak: S 10
Revize: 0

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	3
A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	3
A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.2	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3
A.2.1	ZÁMĚR STAVBY	3
A.2.2	CHAREKTERISTIKA PRACOVNÍHO POZEMKU	4
A.3	CELKOVÝ POPIS STAVBY	4
A.3.1	ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	4

Přílohy

SITUAČNÍ VÝKRES

Č. dokumentu

0245-000-51/1853 008

SITUACE PŘIBLÍŽENÍ K ŽEL. TRATI

0245-000-51/1853 009

KOPIE VÝPISU Z KATASTRU POZEMKU p. č.2587/1

-

0	12 / 2018	D. RYBKA		Ing. M. PAPEŽ	Ing. P. KEŠNER
Rev.	Datum	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vedoucí oddělení	Vedoucí projektu

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

A.1.1.A Název stavby:

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 – sekční uzávěry SU10

A.1.1.B Místo stavby:

Adresa: Litvínov
Ústecký kraj
Katastrální území: Horní Litvínov
Parcelní čísla pozemků: 2587/1

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Obchodní firma, název: Severočeská teplárenská, a.s.
IČ: 287 33 118
Adresa: Most – Komořany, Teplárenská 2, 434 03
Zástupce stavebníka: Petr Suchánek

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová organizace: Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
IČ: 44264186
Adresa: Prvního pluku 224/20,
Karlín, 186 00 Praha 8
Zástupce zpracovatele: Ing. Petr Kešner

A.2 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

A.2.1 ZÁMĚR STAVBY

Záměrem investora je provedení rekonstrukce stávajícího tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10. Stavba je rozložena na období tří let 2020 + 2022 – Etapa 1+3.

Dle § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění se jedná o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání, nevyžaduje se stavební povolení a ni ohlášení stavebnímu úřadu.

Provozovatel distribuční soustavy je dle § 24 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, povinen při výkonu oprávnění podle co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit.

A.2.2 CHAREKTERISTIKA PRACOVNÍHO POZEMKU

Rekonstrukce v rámci 3. etapy bude probíhat v ochranném pásmu dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje. Železniční trať je vedena po pozemku parcelní číslo 2587/1, katastrální území Horní Litvínov.

Jedná se o regionální železniční trať Most – Moldava v Krušných Horách. Číslo trati 135. Trať je jednokolejná s napájecí soustavou 3 kV. Rozchod koleje je 1435 mm.

Stávající horkovod je veden podél železniční trati po pozemku parcelní číslo 2845. Jedná se přibližně o úsek v délce 200 m mezi stávajícím sekčním uzávěrem SU 9 a přemístěným sekčním uzávěrem SU 9.

Rekonstruovaný horkovod dále částečně zasahuje do ochranného pásma dráhy v prostoru za silnicí I/27 Most – Litvínov – viz Situační výkres – 0245-000-51/1853 008.

Mezi těmito dvěma úseky horkovodu, označenými jako „3. ETAPA“, byla již v minulých letech provedena rekonstrukce tohoto horkovodu, a to podzemní část, která vede již pod výše zmíněnou silnicí I/27 a kolem železniční stanice Litvínov – město.

A.3 CELKOVÝ POPIS STAVBY

A.3.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

A.3.1.A Stávající stav

Stávající horkovod 2 x DN 500 byl uvedený do provozu v roce 1978. Vzhledem k optimalizaci odběrů a stáří provozovaného horkovodu je navržena výměna tohoto horkovodu. Dotčená trasa horkovodu (etapa 3) je plánována k výměně v roce 2022.

A.3.1.B Navrhovaný stav

Výměna horkovodu bude spočívat v náhradě stávajícího nadzemního potrubí 2 x DN 500 za dimenzi 2 x DN 400, tzn., že nový horkovod DN 400 bude veden ve stávající trase, a bude využívat stávající železobetonové patky. Vzhledem k tomu, že po dobu provádění prací na výměně horkovodu, by bylo bez dodávky tepla město Litvínov a Janov, je nutno vybudovat provizorní trasu horkovodu, která bude po dobu realizace náhrady horkovodu DN 500 za horkovod DN 400, zásobovat jednotlivé odběratele tepla. Provizorní horkovod 2 x DN 200 bude veden v souběhu s rekonstruovaným horkovodem a bude veden podél stávající horkovodu na vzdálenější straně od železniční trati.

Výkopovými pracemi nebude ohrožena stabilita drážního tělesa a nebude také zhoršeno její odvodnění. Výkopový materiál, včetně potrubního a montážního materiálu, nebude ukládán na stranu kolejí vlastníka dráhy.

Na stavbě nebudou umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Případná omezení budou řádně v předstihu projednána s vlastníkem a provozovatelem dráhy. Při činnosti a odstavení stavební mechanizace v blízkosti železniční trati nesmí dojít k ohrožení nebo omezení železničního provozu, poškození drážních zařízení, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2022. Provizorní horkovod 2 x DN 200 bude využíván po dobu 3 měsíců – cca v období 05 + 08/2022. Po ukončení výměny horkovodu 2 x DN 400, bude provizorní horkovod 2 x DN 200 odstraněn.

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Projekt:

REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPÁJEČE LITVÍNOV, ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 3 –
SEKČNÍ UZÁVĚRY SU10

Číslo dokumentu:

0245-000-51 / 7181 002

Skartační znak:

S 10

Revize:

0

Datum:


12 / 2018

Strana:

5 / 5

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2587/1
Obec:	Litvínov [567256]
Katastrální území:	Horní Litvínov [686042]
Číslo LV:	1977
Výměra [m ²]:	34259
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	dráha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most](#)

2845

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(47)

SOUHLAS

dle zák. č. 266/94 Sb.

č.j. *24 CR - 4350/19 / ka*ze dne *29.7.2019*

...	...	...	...
Index	Změna / Revision	Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV			
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. <i>This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.</i>		Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvolněnou dokumentací. <i>All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.</i>	
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNOV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU3 - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10		Zpracoval / Created by  BILFINGER Bilfinger Tebodin Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8	
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMOŘANY			
Vypracoval / Elaborated by D. RYBKA	Zodpovědný projektant / Checked by D. RYBKA	Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEŽ	Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER Datum / Date 12/2018
Objekt / Building HORKOVODNÍ ŘAD		Stupeň / Phase DPS	
Část / Part C. SITUAČNÍ VÝKRESY PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI SŽDC	GX	Technická zpráva / Report No. 7181 002	Počet A4 / Number A4 8
Název výkresu / Drawing Title SITUACE PŘÍBLÍŽENÍ K ŽEL. TRATI		Skartační znak / Discard S10	Měřítko / Scale 1:200
		Archivní číslo / Drawing No. 0245-000-51 1853 009	Kopie Copy



Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(47)
[Signature]

SOUHLAS
dle zák. č. 266/94 Sb.
č.j. *DMCR - 4350/79/Ka*
ze dne *26.7.2019*

...	...	...	...
Index	Změna / Revision	Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV			
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. <i>This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.</i>		Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvolněnou dokumentací. <i>All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.</i>	
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNŮV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU3 - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10		Zpracovatel / Created by  BILFINGER Bilfinger Tebodin Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 224/20, Karlín, 188 00 Praha 8	
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMOŘANY		Vedoucí oddělení / Department Manager Ing. M. PAPEŽ	
Vypracoval / Elaborated by D. RYBKA	Zodpovědný projektant / Checked by D. RYBKA	Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER	Datum / Date 12/2018
Objekt / Building HORKOVODNÍ ŘAD		Stupeň / Phase DPS	
Část / Part C. SITUAČNÍ VÝKRESY	GX	Technická zpráva / Report No. 7181 002	Počet A4 / Number A4 8
Název výkresu / Drawing Title SITUAČNÍ VÝKRES - PŘÍLOHA K ŽADOSTI SŽDC ÚSEK SU 7/1-SU10		Skartační znak / Discard S10	Měřítko / Scale 1:1000
		Archivní číslo / Drawing No. 0245-000-51 1853 008	Kopie Copy



Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(Handwritten signature and stamp)

SOUHLAS
dle zák. č. 266/94 Sb.
č.j. DNC2-4350/19/ka
ze dne 24.1.2019

PRACOVNÍ KOPIE PRELIMINARY

26.10.2018

...	...	...	...
Index	Změna / Revision	Datum / Date	Vypracoval / Elaborated by
± 0.000 = xxx.xxx m n.m.			
Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. <i>This drawing is intellectual property of the company Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o.</i>		Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvolněnou dokumentací. <i>All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.</i>	
Projekt / Project REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPAJEČE LITVÍNŮV ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU3 - SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 10		Zpracovatel / Created by  Bilfinger Tebodin Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Prvního pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8	
Zákazník / Client SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. TEPLÁRENSKÁ 2, MOST - KOMOŘANY		Vedoucí projektu / Project Manager P. KEŠNER Datum / Date 10-2018	
Vypracoval / Elaborated by RYBKA	Zodpovědný projektant / Checked by Ing. M. PAPEŽ	Stupeň / Phase DPS	
Objekt / Building HORKOVODNÍ ŘAD		Technická zpráva / Report No. 10/2018 Počet A4 / Number A4 12	
Část / Part SITUAČNÍ VÝKRESY		Skartační znak / Discard S10 Měřítko / Scale 1:2000	
Název výkresu / Drawing Title KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES ÚSEK SU 7-1 - SU 10		Archivní číslo / Drawing No. 0245-000-51 1853 004 Kopie Copy	