



Váš dopis zn.: D-18-0120-0245-4091
Ze dne: 29.10.2018
Naše zn.: POH/49147/2018-2/032100

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Varenská 2723/51
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 05.11.2018

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 29. října 2018, kterou jsme obdrželi 1. listopadu 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR):

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 1082 ze dne 21. prosince 2015 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" (PpZPR, http://www.povis.cz/pdf/PZPR_labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) čj. 90988/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015.

Váš záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL-23 Bílý potok, OHL-24 Bílý potok – odlehčený a OHL-25 Divoký potok. Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <http://cds.chmi.cz>. Z hlediska povodňových rizik je rekonstrukce možná.

III. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Trasa rekonstruovaného tepelného napáječe Litvínov se nachází ve stanovených záplavových územích vodních toků Bílina, Bílý potok a Divoký potok. Trasa kříží vodní toky (viz tabulka níže).

S rekonstrukcí souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během stavby nedojde ke znečištění podzemních ani povrchových vod.
2. Ve stanovených záplavových územích nebudou skladovány snadno odplavitelné materiály, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. S ohledem na § 15 odst. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. musí být technické vybavení staveb v záplavových územích navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení trafostanic, hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí elektronických komunikací atd. musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.

Souřadnice křížení s vodním tokem Bílina dle Centrální evidence vodních toků jsou X = 984 045, Y = 793 866.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddílu III.

2. Pokud dojde k porušení koryta či opevnění koryta vodního toku Bílina, Bílý potok nebo Divoký potok, bude koryto a případné opevnění neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.
3. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryta vodních toků Bílina, Bílý potok a Divoký potok neprodleně odstraněny na náklady investora stavby.
4. Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Jindřich Gučík, +420 608 462 203, Gucik@poh.cz) bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací.
5. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Teplice (Ing. Jindřich Gučík, +420 608 462 203, Gucik@poh.cz) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby v místech křížení koryta vodního toku Bílina (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
6. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (paní Husmanová, tel. +420 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemků p. p. č. 1230/1, 502/14 v k. ú. Dolní Jiřetín, p. p. č. 1174/1, 1174/5 a 1174/4 v k. ú. Záluží u Litvínova, p. p. č. 818 v k. ú. Dolní Litvínov a p. p. č. 2570/1 v k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov mezi sekčními uzávěry SU 3 a SU 10. Jedná se o udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavba se nachází na p. p. č. 1230/1, 502/14 v k. ú. Dolní Jiřetín, p. p. č. 1174/1, 1174/5 a 1174/4 v k. ú. Záluží u Litvínova, p. p. č. 818 v k. ú. Dolní Litvínov a p. p. č. 2570/1 v k. ú. Horní Litvínov. Investorem akce je Severočeská teplárenská a.s.

Vodní tok	IDVT	Správce	Souřadnice		Dotčený pozemek Povodí Ohře, s. p.
			X	Y	
Beze jména	10284067	Správce se neurčuje	-794075	-983151	-
Bílina	10100034	Povodí Ohře, s. p.	-793866	-984045	1230/1 v k. ú. Dolní Jiřetín
Odlehčení z Bílého p. do zpět.toku CHEZA	10107529	Povodí Ohře, s. p.	-793184	-981293	1174/4 v k. ú. Záluží u Litvínova
Bílý potok	10100479	Povodí Ohře, s. p.	-792741	-979729	818 v k. ú. Dolní Litvínov
Divoký potok	10102329	Povodí Ohře, s. p.	-791491	-979192	-

HGR: 2131. ČHP: 1-14-01-0063-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0820 - Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR



Povodí Ohře, státní podnik ⑥
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

VHE: 233/7076

1-14-01-006

-793866 / -984045

vlastní