



Vaš dopis zn.: D-18-0183-0245-44234
Ze dne: 21.12.2018
Naše zn.: POH/58110/2018-2/201100

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Varenská 2723/51
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Bc. Moderová
Tel.: 474 636 662
Mobil:
E-mail: moderova@poh.cz

Datum: 14.01.2019

Kontaktní
adresa: Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

„Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10“ – Křížení vodního toku Bílina s provizorním potrubím DN 200 – p.p.č. 1230/1, 1230/7 a 1230/8 v k.ú. Dolní Jiřetín

K Vaší žádosti ze dne 21.12.2018 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 31.12.2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

1. Při křížení s vodním tokem Bílina (IDVT 10100034), ve správě Povodí Ohře, státního podniku) budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
2. Během stavby nedojde k žádnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami ani k žádnému porušení koryta vodního toku Bílina.
3. Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
4. Pro dobu realizace stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik závodu Chomutov k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddílu II.
2. Případné zásahy do břehového porostu v nezbytném rozsahu provede investor na své náklady včetně projednání souhlasu s Povodí Ohře, státním podnikem, závodem Chomutov, (Ing. Vopat, tel.: 607 832 792) a budou odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
3. Provizorní lávka včetně potrubí DN 200 a následně nové rekonstruované potrubí a jejich konstrukce nebudou zasahovat do průtočného profilu vodního toku a budou umístěny tak, aby spodní úroveň potrubí (chrániček) byla nad hladinou při průtoku Q_{100} , tj. nad kótou 231,21 m n.m.

4. Založení opěrných pilířů (bet. patky) provizorního přemostění potrubí a následně nového rekonstruovaného potrubí bude umístěno za břehovou čarou vodního toku.
5. Pokud dojde k porušení koryta či opevnění vodního toku Bílina, bude koryto případně opevnění neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby,
6. Případně napadaný materiál ze stavby do vodních toků bude neprodleně odstraněn na náklady investora stavby.
7. Po ukončení stavby bude provizorní konstrukce včetně potrubí beze zbytku odstraněna a dotčené území uvedeno do původního stavu.
8. Zahájení a ukončení prací bude v min. předstihu 7 dní oznámeno našemu provozu v Teplicích (Ing. Gučík, tel. 608 462 203, gucik@poh.cz) a to jak telefonicky, tak emailem. V emailu bude uvedena osoba za stavbu odpovědná.
9. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno dočasné užívání pozemků p. č. 1230/1, 1230/7 a 1230/8 v k. ú. Dolní Jiřetín, se kterými má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
10. Upozorňujeme Vás, že Povodí Ohře, státní podnik do své správy nepřevzme žádné realizované stavby a konstrukce, ani nebude provádět jejich údržbu.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je realizace provizorního potrubí DN 200 přes vodní tok Bílina v ř.km 54,755 (dle ZÚ), které bude v rámci rekonstrukce stávajícího tepelného napáječe DN 400 zajišťovat nepřerušovanou dodávku teplé vody ke všem odběratelům po celou dobu rekonstrukce. Vlastní rekonstrukce proběhne vždy v letních měsících tj. od června do srpna příslušného roku. Provizorní potrubí bude uloženo přes Bílinu pomocí dočasné ocelové příhradové lávky. Ocelová příhradová konstrukce lávky je navržena z trubek s trojúhelníkovým průřezem. Lávka je rozdělena do tří montážních celků – celková délka lávky je 22 m a výška 1,5 m. Lávka je zatížena vlastní tíhou, svislými a vodorovnými silami a větrem. Zájmové území se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Bílina. Rekonstrukční a přípravné práce v 1. a 2. etapě budou probíhat v období 04 – 10/2020, 04 – 10/2021.

Investorem akce je Severočeská teplárenská, a.s.

HGR: ID 2131, ČHP: 1-14-01-0063-0-00-00, Vodní útvar OHL_0820 - Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec.



Povodí Ohře, státní podnik
závod Chomutov
Chomutov 430 44
IČ. 70809988 DIČ. CZ7082006
web: www.poh.cz

Ing. Petr Kaška
vedoucí technické skupiny
zástupce ředitele závodu Chomutov

Rozdělovník

PR – VR

Provoz Teplice
vlastní

VHE 233 7076 1-14-01-006 GIS 793853/984036, 793865/984 (trasa 2),
793147/981296 – 793167/981298 (trasa 9)

Pro domo: bylo konzultováno s provozem Teplice Ing. Gučíkem