



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci veřejné zakázky

„Revitalizace městského stadionu ve Štětí“

– DODATEČNÁ INFORMACE č. 1.

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se zadávacími podmínkami poskytujeme uchazečům níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Uchazeči o veřejnou zakázku byly vzneseny níže uvedené dotazy:

1. V zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky „Revitalizace městského stadionu ve Štětí“ požaduje zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů doložit min. 3 stavební práce v oblasti výstavby venkovních stadionů a venkovních sportovních hřišť (tj. výstavba nebo rekonstrukce) s investičními náklady každé ze staveb ve finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH. Splní tento výše uvedený požadavek zadavatele uchazeč, pokud doloží v rámci těchto kvalifikačních předpokladů referenční stavby jen na výstavbu venkovních sportovišť nebo zadavatel trvá na tom, že za referenci bude považovat jen stavbu venkovního stadionu včetně venkovního sportovního hřiště?
2. a) Žádáme o specifikaci stožárů s ohledem na jejich zatížení. Při osazení dvou svítidel, se jedná o 43 Kg. V položkovém rozpočtu ani ve výpočtu osvětlení, nejsou tyto stožáry uvedeny, v technické zprávě je uvedena výška 6m, která se nám zdá pro daný typ sportoviště nízká.
b) V zadávací dokumentaci není specifikován materiál, ze kterého je zhotovené sportovní vybavení a není specifikovaný uzamykatelný box pro sloupky vybavení.

Odpověď zadavatele:

1. Pro splnění prokázání technických kvalifikačních předpokladů je možné doložit reference na výstavbu nebo rekonstrukce venkovních sportovišť.
2. a) Detail řešení a výšky sloupů osvětlení 9m je specifikována podrobně v části D-SO-01 výkres 7b – detail. Ve výkazu výměr je to specifikováno v rámci – VÚ hřiště – KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ – ATYP.
b) Sportovní vybavení hřišť je navrženo v běžném standardu, zamykatelný box bude využíván u tenisového kurtu – umělá tráva pro sloupky na volejbal, nohejbal, tenis.

Všichni oslovení uchazeči a uchazeči, kteří se již přihlásili do výběrového řízení obdrží dodatečnou informaci písemně datovou schránkou nebo poštou. Dodatečná informace je rovněž zveřejněna na webu města i na profilu zadavatele. Dnem doručení dodatečné informace uchazečům je den zveřejnění dodatečné informace na profilu zadavatele.

Ve Štětí dne 13. 2. 2015


Mgr. Tomáš Rysánek
starosta

Město ŠTĚTÍ
411 08
okres Litoměřice



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“