



POZNÁMKY:

K řídicím jednotkám bude připraven napájecí vývody kabelem CYKY-J 3x1,5, jištěno prvkem 10B/1, dále bude připraven vývod ochranného pospojování vodičem CYA 4 zeleno žluté barvy. Mezi řídicí jednotkou a termostaty připraví vodiče JYTY 2x2x0,8 (přesný typ koordinovat s dodavatelem). Mezi řídicí jednotkou a ventily použít vodiče JYTY 2x1.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV  
+/-0,00 = 293,00 m n.m.  
PROJEKT  
CHOČERADY  
Centrum veřejných služeb Chočerad  
INVESTOR  
Obec Chočerad  
Chočerad 267, 257 24  
ARCHITEKT  
Zuzana Drahotová (ČKA 04638)  
T 604 928 396, E zuzana.drahotova@gmail.com  
STUPEŇ  
DPS  
STAVEBNÍ OBJEKT  
SO 01  
ČÁST  
D.1.4.d - ELEKTROINSTALACE  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Ing. Lumír Mach  
ZPRACOVAL  
Zdeněk Křeminský  
DATUM  
15.10.2021  
MĚŘÍTKO  
-  
NÁZEV VÝKRESU  
SCHÉMA ZAPOJENÍ REGULACE PT  
ČÍSLO VÝKRESU  
D.1.4.d.b.10