

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové 6
Tel.: 495 402 654 – ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

naše značka
125018

vyřizuje / linka
Jindrová /71

Hradec Králové
20. 3. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na stavební práce č. 125018 zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) s názvem:

„Oprava školního hřiště Masarykovy základní a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52)
Sídlo: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
bankovní spojení: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Haken, 731 131 044, haken@tshk.cz

(dále jen „TSHK“ nebo „zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

2. Úplné znění dotazu potenciálního účastníka ze dne 19. 3. 2025:

Ve VV je u objektu SO 02 položka níže. Tato elastická podložka není uvedena v PD. Jedná se o podložku s nebo bez příměsí kameniva? 10 K 589211111 Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm m2 544,000

3. Odpověď zadavatele:

Odpověď na dotaz potenciálního účastníka je obsažena ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejněném na profilu zadavatele dne 20. 3. 2025.

Skladba bude provedena dle výkresu D1.7 a popisu v technické zprávě, ve kterém není elastická podložka součástí skladby hřiště. Ve výkazu výměr byla chybně uvedena položka „Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm“. V souvislosti s tím zadavatel dne 20. 3. 2025 vydal nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tuto položku neobsahuje.

4. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k charakteru výše uvedených informací zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ