

VYSVĚTLENÍ Č. 1 ZADÁVACÍCH PODMÍNEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM „Obnova lávky L-02 pro pěší přes řeku Ploučnici, Františkov nad Ploučnicí“

Zadavatel: Obec Františkov nad Ploučnicí
Adresa: 407 23 Františkov nad Ploučnicí 79
IČ: 00555941
Zastoupena: Liborem Bzurou, starostou obce
Tel. / Mobil: +420 412 586 050 / +420 773 180 040
E-mail: podatelna@frantiskovnadploucnic.cz
Web: <http://www.frantiskovnadploucnic.cz>

Název zakázky: „Obnova lávky L-02 pro pěší přes řeku Ploučnici,
Františkov nad Ploučnicí“

Kontaktní osoba: Libor Bzura
Adresa: 407 23 Františkov nad Ploučnicí 79
Tel. / Mobil: +420 412 586 050 / +420 773 180 040
E-mail: starosta@frantiskovnadploucnic.cz

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Obnova lávky pro pěší L-02 pro pěší přes řeku Ploučnici, Františkov nad Ploučnicí“.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli, vznášíme dotaz k této stavbě: Žádáme o vysvětlení výpočtu délky pilot, kdy ve výkazu výměr je uvedena délka jednotlivých pilot o 1 m delší, než ve PD – výkres D.1.2.2q-SCHÉMA MIKROPILOTY.

Odpověď: *"Délka pilot odpovídá výkazu oceli mikropilot z výkresu D.1.2.2q-SCHÉMA MIKROPILOTY. Zadavatel ocení délku mikropilot uvedenou ve výkazu výměr."*

Vzhledem k včasné reakci na zaslané dotazy neprodluhuje zadavatel termín pro příjem nabídek a následné jejich hodnocení

Vysvětlení č. 1 zadávacích podmínek je zároveň zveřejněno na profilu zadavatele obce Františkov nad Ploučnicí.

Františkov nad Ploučnicí, dne 27. 03. 2023

Libor Bzura, starosta Obec Františkov nad Ploučnicí