

Tento projekt

Q Park Měšice - Úspory energie v objektu haly Q9 a budovy kotelny, brusírny a lakovny

je spolufinancován Evropskou unií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro zakázku

**Výběr dodavatele na snížení energetické náročnosti haly
Q9**

v rámci realizace projektu

**Q Park Měšice - Úspory energie v objektu haly Q9 a budovy
kotelny, brusírny a lakovny**

Zadavatel:

Q Park Měšice s.r.o.

Hlavní 318, 250 64 Měšice

zastoupená Ing. Davidem Ferneckým, Petrem Matuškou, jednatelem společnosti

Organizátor výběrového řízení:



LOYD GROUP s. r. o.

se sídlem: Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka

zastoupená Ing. Liborem Prouzou, jednatelem společnosti

Tento projekt

Q Park Měšice - Úspory energie v objektu haly Q9 a budovy kotelny, brusírny a lakovny

je spolufinancován Evropskou unií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Doplnění č.5

Dobrý den,

jeden z uchazečů předložil níže uvedený **dotaz**:

V zaslané projektové dokumentaci jsme nenalezli technické zadání, podle kterého bychom mohli vypracovat cenovou nabídku na výše uvedené zvedací hydraulické plošiny.

Jediné informace jsou:

Ve výkazu výměr je uvedeno - " Zvedací hydraulická plošina 1400/2040 (vč. Základové konstrukce) ".

V technické zprávě je uvedeno-" V každé jednotce haly bude osazena hydraulická plošina Pro relevantní nabídku potřebujeme znát minimálně následující informace:

Max. nosnost plošiny:

Velikost - délka x šířka:

Výška zdvihu:

Příslušenství: např. zábradlí

Zvedání: pouze materiálu (nikoliv osob)

Níže uvádíme **opověď**

plošina není specifikována přesně, jelikož každý výrobce má jiné požadavky a my nevíme, kterého výrobce si GD zvolí. Proto máme jenom základní požadavky:

Nosnost: 1500 kg

Velikost je ve výkrese- 1400/2040 mm

Výška zdvihu: výška ocelové plošiny (rozměr je ve výkresech)

Tento projekt

**Q Park Měšice - Úspory energie v
objektu haly Q9 a budovy kotelny,
brusírny a lakovny**

je spolufinancován Evropskou unií



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Příslušenství:

zábradlí z plného plechu

Zvedání:

přeprava materiálu

Co se týče počtu plošin, tak ve VV je všechno dáno a jedná se pouze o jednu plošinu.