

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY V BOBNICÍCH

Stavba	:	Stavební úpravy sokolovny v Bobnicích
Stavebník	:	Obec Bobnice Průběžná č. p. 31, 289 31 Bobnice
Místo stavby	:	Průběžná č. p. 23, 289 31 Bobnice k. ú. Bobnice, č. p. 23 na p.č. st. 7/2
Stavební úřad	:	Městský úřad Nymburk - Stavební úřad
Stupeň dokumentace	:	Dokumentace ke stavebnímu řízení
Datum	:	1/2018

D. DOKUMENTACE STAVBY D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

V y p r a c o v a l :

Paré:

1

OBSAH:

1. Úvod.....	3
2. Popis řešení	3
3. Závěr	3

1. Úvod

Dokumentace řeší nové elektroinstalační rozvody v objektu sokolovny č.p. 23 – rozmístění přístrojů a úpravy stávající rozvodů. Přípojku tato dokumentace neřeší, zůstává stávající.

2. Popis řešení

Nově bude osazen hlavní rozvaděč RJ a dále trojice podružných rozvaděčů – RJ1 pro prostor sálu a přísálí, RJ2 pro hygienické zázemí a šatny, RJ3 pro suterén objektu.

Ve stávajících i nově realizovaných místnostech přízemí a suterénu sokolovny budou dle potřeby osazeny zásuvkové rozvody a rozvody osvětlení. Napojení bude provedeno ze stávající přípojkové skříně, nově osazen bude rozvaděč a podružné rozvaděče. Předpokládá se ochranné pospojování svedené do svorkovnice „HOP“ pod rozvaděči RJ. Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou.

3. Závěr

Veškeré práce musí být provedeny dle platných předpisů ČSN a směrnic příslušného správce sítě.

Zejména ČSN 33 2000–1, ČSN 33 2000–4–41 ed. 2, ČSN 33 2000–5–54, ČSN 33 2000–5–523, ČSN 33 2000–7–701, ČSN 33 2130, ČSN 33 2000–5–52, ČSN 37 5245.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

Tato zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace.