

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č. p. 779
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní sektorová veřejná zakázka
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Zadavatel:	Správa nemovitostí města Jičína, a.s.
Sídlo zadavatele:	17. listopadu 1074, Valdické Předměstí 506 01 Jičín
IČO:	28776658
DIČ:	CZ28776658
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Pavel Bílek, ředitel

V Jičíně 1. 4. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 29. 3. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy:

1. V souhrnné technické zprávě je uvedeno (strana 15), že „olejové hospodářství tvoří dvouplášťová nádoba“, ve výkazu výměr jsem olejové hospodářství takto popsáno nenašel. Má být součástí dodávky, nebo nikoliv?
2. I když v dokumentech uvádíte že „změna rezervovaného příkonu/ výkonu z pohledu Distribuce není uvažována“, musíte mít s distribucí na nově instalované jednotky uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí k připojení výroby, kde jsou specifikované nové podmínky připojení a hlavně dispečerské ovládání této výroby. Toto je podmínka i při výměně jednotek se stejným výkonem, jako ty původní, jinak hrozí dost velké pokuty za neohlášení změny, toto mám ověřené z praxe. Můžete zaslat podmínky připojení od ČEZ Distribuce, aby bylo jasné, jak má být jednotka vystrojena pro dálkové řízení? Dodělat ochrany a dispečerské řízení dodatečně je opravdu dosti nákladné a pracné.

Odpovědi:

K bodu 1.

Ano, součástí dodávky má být dvouplášťová nádoba.

K bodu 2.

Nové zařízení kogeneračních jednotek se požaduje dodat kompletně s technickým vybavením, které bude výhledově umožňovat řízení z nadřazeného pracoviště dispečerského řízení ČEZ Distribuce, a.s. Provoz výroby musí splňovat podmínky stanovené v PPDS, zejména v příloze č. 4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy a ustanovení navazujících technických norem z hlediska vlivu na elektrizační soustavu, ke které je výroba připojena. Jedná se zejména o spolehlivé automatické odpojení od sítě, veškeré ochrany zařízení, možnost automatického připojení k síti při splnění podmínek, víceúrovňové řízení činného výkonu, regulace U/Q v předávacím místě s dálkovým nastavením napětí aj.

Zadavatel neshledal DŮVODY pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.