

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ
Doksy**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

ESI:

- 1) V PD chybí schémata rozvaděčů RMS, RMS2, RP0 a RP1. Požadujeme doplnění schémat rozvaděčů RMS, RMS2, RP0 a RP1.
- 2) V PD chybí výkres hromosvodu. Požadujeme doplnění výkresu hromosvodu.
- 3) ř. č. 39 – „Domácí telefon audio dvojdrát – 1 ks“ Výrobce nabízí více typů v cenovém rozpětí 847 – 6092,- Kč. Požadujeme upřesnění typu domácího telefonu.
- 4) ř. č. 76 – „Kabelové spojky“, 3 kpl: Pro jaký typ kabelu? Požadujeme upřesnění kabelové spojky.
- 5) Mají být oceněny i položky s nulovým množstvím?
- 6) VNITŘNÍ KANALIZACE. Není bližší specifikace. Požadujeme upřesnění druhu a velikosti potrubí, tvarovek, bližší informace, které nejsou. Specifikovány v PD
- 7) VNITŘNÍ PLYNOVOD. Není bližší specifikace. Požadujeme upřesnění druhu a velikosti potrubí, tvarovek, bližší informace, které nejsou specifikovány v PD.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel k dotazům uvádí následující:

Ad 1) uvedený dotaz byl již zodpovězen v rámci souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Ad 2) hromosvod je popsán v TZ projektové dokumentace.

Ad 3) řešení je alternativní a je na rozhodnutí dodavatele dle jeho odbornosti, popřípadě dle popisu v ostatních částech projektové dokumentace.

Ad 4) řešení je alternativní a je na rozhodnutí dodavatele dle jeho odbornosti a popisu v ostatních částech projektové dokumentace.

Ad 5) nulové položky neoceňovat.

Ad 6-7) velikost potrubí a tvarovek je odvislá od koncového zařízení, které dodavatel nabízí (střední standard)

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

ÚT:

Požadujeme upřesnění potrubí a otopných těles, která nejsou specifikovány v PD – velikost, druh.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Výkony otopných těles jsou uvedeny v PD.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

ROZPOČET POL:

- 1) Pol. č. 414 – „Zábradlí terasové prosklené v. 765 mm – 24,29 m“. Požadujeme upřesnění této položky, popř. detailní výkresovou dokumentaci, z které bude srozumitelné, jak zábradlí vypadá, přesný typ skla, tloušťka skla, ve, jak zábradlí bude kotvené a ostatní detailní řešení.

2) Pol. č. 415 – „Zábradlí schodišťové interiér, madlo, nátěry – 8,48 m“. Požadujeme upřesnění této položky, popř. detailní výkresovou dokumentaci, z které bude srozumitelné, jak zábradlí vypadá, přesný rozměr zábradlí (v x š), rozměry tyčoviny, výpis materiálu, povrchová úprava.

3) Pol. č. 416 – „Zábradlí schodišťové venkovní, madlo, nátěry – 2,96 m“. Požadujeme upřesnění této položky, popř. detailní výkresovou dokumentaci, z které bude srozumitelné, jak zábradlí vypadá, přesný rozměr zábradlí (v x š), rozměry tyčoviny, výpis materiálu, povrchová úprava..

4) Pol. č. 417 – „Zábradlí pavlačové, venkovní, madlo nátěry – 4,175 m“. Požadujeme upřesnění této položky, popř. detailní výkresovou dokumentaci, z které bude srozumitelné, jak zábradlí vypadá, přesný rozměr zábradlí (v x š), rozměry tyčoviny, výpis materiálu, povrchová úprava.

5) Pol. č. 418 – „Zábradlí venkovní angl. dvorku, madlo, nátěry – 23,565 m“. Požadujeme upřesnění této položky, popř. detailní výkresovou dokumentaci, z které bude srozumitelné, jak zábradlí vypadá, přesný rozměr zábradlí (v x š), rozměry tyčoviny, výpis materiálu, povrchová úprava.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ad 1-5) z PD a vizualizací je patrné jak zábradlí mají vypadat, nacenění je nutno provést tak, aby dodavatelem nabízené řešení splnilo podmínky BOZP.

V Brně, dne 10. 3. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele