


TABULKA SESTAV PLASTOVÝCH ŠACHET

Šachta Š3	Šachta Š3, TEGRA 425, výška: 1,45 m Délka šachtové roury po řezu: 1120 mm Součástky: 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°
Šachta Š4	Šachta Š4, TEGRA 425, výška: 0,68 m Délka šachtové roury po řezu: 350 mm Součástky: 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010440 TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°
Šachta Š5	Šachta Š5, TEGRA 425, výška: 1,3 m Délka šachtové roury po řezu: 980 mm Součástky: 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000140 POKLOP PP 425/A15 1 Ks RF010440 TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°

		Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR KOHOUTEK 		VYPRACOVAL ING. JAN BROŽ 	
OKRES Ceský Krumlov MÍSTO STAVBY k.ú. Horní Jilovice (742732) INVESTOR Město Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou		KOPIE ČÍSLO STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NÁZEV AKCE Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou		DATUM PROJEKTU 4/2025 FORMÁT VÝKRESU 1x A4	
PROVOZNÍ SOUBOR SO-05 - Propojovací potrubí		MĚŘÍTKO -	
OBSAH VÝKRESU Výpis prefabrikovaných a plastových šachet		Č. VÝKRESU D.1.05-22	

TABULKA ŠACHETŠachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	Š1	640.56	terén h = 0.5 m	641.05	639.38	639.38	1.67	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm podkladový beton	1
												TBS-Q.1 100/50	1		těsnění pro DN 1000	3
2	S2	640.90	terén h = 0.5 m	641.40	639.44	639.44	1.96	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15cm podkladový beton	1
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	2	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm	1
								TBW-Q.1 63/10	1			TBS-Q.1 100/50	1		TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15cm	1
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	5

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	139	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	8.3	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	8.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	S2		TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15cm	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)	200/189 SN 8	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	8.3	dh[mm]	20	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	8.3	sklon [‰]	23.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

Šachta č.1 Š1

Šachta č.2 Š2

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení	Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška	
	šachty	zatížení				poklopu [mm]	Počet
1	Š1	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	ohumusování a osetí	75	1
2	Š2	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	ohumusování a osetí	75	1
	Celkem	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park		75	2

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

4/4