

Záměr	Řízení	Vyřizuje / telefon / e-mail	V Českém Krumlově dne
Z/2024/10826	R/2024/2593	Hana Beránková/ 380 766 333 hana.berankova@ckrumlov.cz	22.10.2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
a koordinované vyjádření

Výroková část

Městský úřad Český Krumlov, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán pro vydání koordinovaného závazného stanovisko, koordinovaného vyjádření dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na základě žádosti od **Města Rožmberk nad Vltavou, IČ: 00246115, které zastupuje na základě plné moci společnost VAKprojekt s. r. o., IČ: 28159721** (dále jen „žadatel“), ze dne 01.08.2024 pro záměr „**Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou**“ (dále jen „záměr“) dle předložené dokumentace z data 6/2024, kterou vypracovala společnost VAKprojekt s. r. o., IČ: 28159721 (dokumentace není autorizovaná), vydává v souladu s § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

KOORDINOVANÉ VYJÁDŘENÍ A KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

I.

Záměr „Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou“ na pozemcích p. č. 3229/9, 3229/6, 1034/11 a p. č. st. 176 v k. ú. Horní Jílovice, obec Rožmberk nad Vltavou je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky orgánu veřejné správy přípustný při splnění těchto podmínek:

Odůvodnění

Městský úřad Český Krumlov jako věcně a místně příslušný dotčený orgán pro vydání koordinovaného vyjádření a koordinovaného závazného stanoviska dle § 176 odst. 1 stavebního zákona obdržel dne 01.08.2024 žádost o vydání koordinovaného vyjádření nebo koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska, jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), k záměru žadatele nazvaném „Intenzifikace ČOV Přízeř / Rožmberk nad Vltavou“. Předmětem záměru je intenzifikace čistírny odpadních vod za účelem zvýšení kapacity ČOV na 200 EO a zlepšení parametrů čištění odpadních vod.

Žádost o vydání závazného stanoviska nebyla úplná, a tak byl žadatel dne 28.08.2024 vyzván k doplnění žádosti s lhůtou do 10- ti dnů ode dne doručení výzvy a současně bylo řízení usnesením přerušeno. Dne 26.09.2024 byly žadatelem doplněny veškeré vyžadované podklady.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky přípustný, dospěl příslušný dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným zájmům chráněným dotčeným orgánem při respektování podmínek tohoto koordinovaného závazného stanoviska a koordinovaného vyjádření realizovat, a tedy vydat přípustné koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko.

Toto koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Jednotné environmentální stanovisko (č. 148/2023 Sb)

Závazné stanovisko podle ust. § 2 odst. 1 a ust. § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen "ZJES")

Pro úplnost je nutno uvést:

- Městský úřad v Českém Krumlově, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) ZJES, v souladu s ust. § 2 odst. 1 a ust. § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku shledal, že výše uvedený záměr na pozemcích p. č. 3229/6, 3229/9, 1064/11 a p. č. st. 176 v k. ú. Horní Jílovice, obec Rožmberk nad Vltavou je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez podmínek.
- Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává dle § 2 odst. 1 ZJES toto jednotné environmentální stanovisko. Dne 01.08.2024 podal žadatel prostřednictvím zástupce žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru. Dle předložené dokumentace se jedná o intenzifikaci ČOV Přízeř. Záměr se uskuteční na pozemcích p. č. p. č. 3229/9, 3229/6, 1034/11 a p. č. st. 176 v k. ú. Horní Jílovice, obec Rožmberk nad Vltavou.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Záměr řeší změnu dokončené stavby, při které dochází k nakládání s odpady.

Po prostudování předložené projektové dokumentace orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství došel k závěru, že část o odpadovém hospodářství v době výstavby obsahovala potřebné náležitosti k posouzení předmětného záměru z hlediska nakládání s odpady a dále byla zpracována v souladu se zákonem o odpadech. Na základě tohoto vydal orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství v souladu s ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech souhlas bez připomínek.

Dále upozorňujeme původce odpadu / stavebníka na níže uvedené povinnosti stanovené zákonem o odpadech:

- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou shromažďovány odděleně.
- Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Odpady vzniklé během předmětné akce musí být předány pouze oprávněným subjektům
- v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
- Dle ust. § 93a zákona o odpadech stavebník neprodleně po provedení předmětné stavby doložení Městskému úřadu Český Krumlov, OŽPZ – odpadové hospodářství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov kopie dokladů o předání vzniklých odpadů (uvedených v předložené projektové dokumentaci) do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ a IČZ) a datum předání odpadu. Upozorňujeme, že čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Upozornění:

Upozorňujeme na dodržování zásad zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků. Dále upozorňujeme na dodržování zásad zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- Dotčené zájmy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny a vodoprávní úřad proto nebude vydávat závazné stanovisko.
- Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona.

Vyjádření silničního správního úřadu (č. 13/1997 Sb.)

Vyjádření podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích").

Pro úplnost je nutno uvést:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen silniční správní úřad) k výše uvedenému stavebnímu záměru uvádí následující informace:

- Dotčený orgán ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že z hlediska naší působnosti ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, není zdejší správní orgán příslušným silničním správním úřadem, protože záměr nespadá do naší věcné působnosti. Příslušným silničním správním úřadem v této věci je Městský úřad Rožmberk nad Vltavou, protože se záměr dotýká místní komunikace.

Sdělení orgánu státní památkové péče (č. 20/1987 Sb.)

Sdělení dle ustanovení § 10 a § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve smyslu § 29, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon)

Pro úplnost je nutno uvést:

- Intenzifikace ČOV Přízeř se týká pozemků a objektů, které nejsou kulturní památkou a nenacházejí se v žádném památkově chráněném území a úpravou se nezasahuje do žádných památkových ochranných pásem. Správní orgán tudíž nebude ve věci zahajovat správní řízení a vydávat žádné závazné stanovisko.

Platnost tohoto koordinovaného vyjádření a koordinovaného závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Zahrnuje-li koordinované závazné stanovisko jednotné enviromentální závazné stanovisko dle § 176 odst. 5), může být na žádost žadatele lhůta prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

.....
Ing. Jan Lippl
tajemník městského úřadu

Rozdělovník:

Obdrží - zástupce žadatele

VAKprojekt s. r. o., se sídlem Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Jan Lippl
Organizace:	Město Český Krumlov
Sériové č. cert.:	22963310
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	22.10.2024 10:14:58
Důvod:	
Místo:	

Váš dopis značky:
Ze dne:

č. záměru: Z/2024/10881
č.j. dokumentu: R/2024/9532/2

Vyřizuje: Ing. Šafářová
Tel. číslo: +420 387 712 112

Datum: 27.08.2024

VAK projekt, s.r.o.
Ing. Simona Večeřová
Kněžskodvorská 2544
370 04 České Budějovice

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
akce: „Intenzifikace ČOV Přízeř, Rožmberk nad Vltavou“ – stanovisko k povolení stavby.

Na základě žádosti Města Rožmberk nad Vltavou, IČ: 00246115, se sídlem Rožmberk nad Vltavou č.p. 2, 382 18, v zastoupení na základě plné moci společnosti VAK projekt, s.r.o., se sídlem Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, IČ: 28159721 o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru „Intenzifikace ČOV Přízeř, Rožmberk nad Vltavou“ ze dne 01.08.2024 posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací pro povolení záměru „Intenzifikace ČOV Přízeř, Rožmberk nad Vltavou“ v k.ú. Horní Jílovce

s e s o u h l a s í s p o d m í n k a m i :

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro stavbu KHS Jč. kraje požaduje stanovit zkušební provoz.
2. KHS Jč. kraje požaduje v rámci zkušebního provozu ověřit předpoklady zpracovatele projektové dokumentace a přímým měřením hluku od držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace prokázat, že hluk šířící se z provozu ČOV nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé akusticky chráněné prostory, pro dobu denní i noční.
3. V případě, že z výsledků měření vyplývá, že hygienické limity hluku nejsou dodrženy, musí být navržena a realizována následná protihluková opatření, která dodržení hygienických limitů hluku zajistí a jejich účinnost musí být znovu ověřena výsledky měření hluku.
4. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
5. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 01.08.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k povolení stavby na shora uvedenou akci.

Zpracovatel projektové dokumentace vodohospodářské části: VAK projekt s.r.o., Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 59 721, Ing. Petr Kohoutek ČKAIT 0102388, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Místo stavby: stavba se nachází v k.ú. Horní Jílovce (742732), parc .č. 3229/9, 176, 3229/6, 1034/11

Jedná se o stávající areál ČOV v obci Přízeř, která je částí města Rožmberk nad Vltavou. Areál ČOV a navazující terén jsou rovinného charakteru. Areál se nachází v zastavěném území obce. Nejbližší obytné stavení se nachází cca 45 m od objektu ČOV. Nové stavební objekty se provádí ve stávajícím oploceném areálu. Výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací předmětného území.

Stavba je rozdělena na následující samostatné stavební objekty:**SO-01 – HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ**

Stávající objekt – sanace povrchů, doplnění česlí, lávky a zábradlí – 1 soubor

Výměry objektu se nemění.

SO-02 – ODLEHČOVACÍ KOMORA

Nový objekt , zastavěná plocha 3,75 m² , obestavěný prostor 6,0 m³

SO-03 – OBJEKT ČOV

Stávající objekt – sanace povrchů, doplnění technologie, vnitřního schodiště, zábradlí – 1 soubor

Výměry objektu se nemění.

SO-04 – DOSAZOVACÍ A USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ

Nový objekt

Zastavěná plocha 32,12 m²

Obestavěný prostor 175,52 m³

SO-05 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

Stoka „A“ – nátok do ČOV - PVC-U – DN200 – Dl. 9,99 m

Stoka „B“ – nátok do dosazovací nádrže - PVC-U – DN150 – Dl. 8,24 m

Stoka „C“ – odtok z dosazovací nádrže - PVC-U – DN200 – Dl. 29,18 m

Stoka „D“ – odlehčovací stoka - PVC-U – DN200 – Dl. 20,13 m

Stoka „E“ – odvod dešťové vody - PVC-U – DN150 – Dl. 15,00 m

Výtlač „1“ - kalová voda - PE100 RC (SDR11) - DN50 - Dl. 16,0 m

Výtlač „2“ - vratný kal - PE100 RC (SDR11) - DN50 – Dl. 10,9 m

Výtlač „3“ – plovoucí nečistoty - PE100 RC (SDR11) - DN50 - Dl. 11,7 m

Vzduch – tlakový vzduch pro UN - PE100 RC (SDR11) – DN50 - Dl. 11,8 m

Vzduch – ofuk hladiny DN - PE100 RC (SDR11) – DN25 - Dl. 7,5 m

Přeložka vodovodu - PE100 RC (SDR17) – DN80 – Dl. 26 m. Dimenzi a polohu nutno ověřit přímo na místě

Vodovodní přípojka - PE100 RC (SDR11) – DN25 – Dl. 9,65 m

Vodoměrná šachta - 1 soubor

Podzemní kabel el. NN – 11,5 m

Měrný objekt:

Zastavěná plocha 1,13 m²

Obestavěný prostor 2,5 m³

SO-06 – OPLOCENÍ

Délka oplocení včetně vrat a vrátek - 88,2 m

SO-07 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Obnova příjezdové komunikace – cca 153 m² (recyklát s nátěrem)

Pochozí zámková beton. dlažba – cca 75 m²

Obnovená plocha zatravnění – cca 285 m²

Provozní soubory:

PS-01 - Technologická část strojní

PS-02 – Elektroinstalace a MaR

Přeložka vodovodního řadu:

Výstavbou dojde k přeložení vodovodu. Na přeložce bude nově vysazena přípojka pro ČOV, a to přes navrtávací pas a domovní uzavírací šoupě. Na přípojce bude osazena podzemní vodoměrná šachta s výpustným uzávěrem pro vypuštění vody v zimním období, protože vodovodní přípojka bude zakončena na fasádě objektu ČOV.

Hluk při provozu ČOV:

Jediným významným zdrojem hluku do venkovního prostoru budou dmychadla umístěná v objektu ČOV. Dle zpracovatele PD, emisní hladina akustického tlaku dmychadel s protihlukovým krytem bude maximálně 68 dB. V provozu budou max. dvě dmychadla. Hluk bude pronikat do venkovního prostoru přes stávající konstrukce – obvodovou zděnou stěnu a dřevěné palubkové pobočí. Nejbližší chráněný prostor (obytné stavení) se nachází ve vzdálenosti cca 45 metrů od objektu ČOV. Dle zpracovatele PD, útlum systému spolu s útlumem hluku vzdáleností ve venkovním prostoru zajistí splnění požadavků nařízení vlády 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace se zabývá hlukem ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů – navržena organizační opatření.

Výše stanovené podmínky byly uloženy v souladu s § 30 a § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a aktuálně platného prováděcího právního předpisu - nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů k ověření předpokladu zpracovatele projektové dokumentace. Podmínky byly stanoveny zejména proto, aby bylo možné prokázat výsledky měření hluku v reálných podmínkách provozu stavby (zdroje hluku), že hluk z jejího provozu nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky, vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

KHS Jč. kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a z hlediska požadavků na ochranu před hlukem v souladu s § 30 zákona a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a neshledala rozpor s požadavky vyplývajícími z § 3, § 5, § 30 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb.

Ing. Iveta Šafářová
Digitálně podepsal
Ing. Iveta Šafářová
Datum: 2024.08.27
14:17:57 +02'00'

Ing. Iveta Šafářová
odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální CB – CK

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

VAK projekt s.r.o.
Kněžskodvorská 2544
370 04 Č. Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PVL-73570/2024/140

VYŘIZUJE/ LINKA
Veřtát

DATUM
31.10.2024

K.ú. Horní Jílovice, okres: Č. Krumlov, kraj: Jihočeský, čhp 1-06-01-1400-0-00, HVL_0140
„Intenzifikace ČOV Přízeř/Rožmberk nad Vltavou“ – I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení

Dne 30.10.2024 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí výše uvedenou PD ke společnému povolení „Intenzifikace ČOV Přízeř/Rožmberk nad Vltavou“, kterou vypracoval 06/2024 VAK projekt s.r.o., Č. Budějovice.

Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 200 EO a bude složena z následujících objektů : ruční česle, šterbinový lapák písku, aktivační nádrž, dosazovací nádrž, měrný Parshallův žlab, kalové hospodářství – provzdušňovaná kalová nádrž. Vyústění zůstane stávající do drobného vodního toku Jílovického potoka, IDVT 10274109, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, p.č. 1034/11, S-JTSK: x 1199580, y 770080.

Navrženy jsou následující hodnoty :

200 EO, 0,69 l/s, max. 3,5 l/s, 2 000 m³/měs., 22 000 m³/rok

	“p” (mg/l)	“m” (mg/l)	t/rok
BSK ₅	40	80	0,88
CHSK _{cr}	150	220	3,29
NL	50	80	1,10

Vypouštění odpadních vod je dle Plánu dílčího povodí Horní Vltavy realizováno v povodí vodního útvaru „ Vltava od Větší Vltavice po tok Polečnice (Kájovský potok)“ – ID útvaru povrchových vod HVL_0140, kategorie VÚ řeka.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :



Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce drobného vodního toku Jílovického potoka, IDVT 10274109 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené žádosti jako účastník předmětného řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s předloženou žádostí bez připomínek.

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

Na vědomí: spis

Městský úřad Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, 381 18, Rožmberk nad Vltavou

č. j. MUR 0744/2024

Dne: 29.10.2024

Oprávněná úřední osoba: *Mgr. Bohuslav Čtveráček*

Adresát: VAK projekt, s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, 370 04

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rožmberk nad Vltavou, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti firmy VAK projekt, s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, o povolení kácení následujících dřevin:

<i>k.ú.</i>	<i>Parcela KN</i>	<i>Vlastník</i>	<i>Typ porostu</i>	<i>Druh dřevin</i>	<i>Rozsah kácení</i>
Horní Jílovice	3229/9	Město Rožmberk nad Vltavou	Stromy obvod okolo 120cm	Modřín opadavý	3 ks
Horní Jílovice	3229/9	Město Rožmberk nad Vltavou	Stromy obvod 120 až 173cm	Bříza bělokorá	5 ks
Horní Jílovice	3229/9	Město Rožmberk nad Vltavou	Strom 157cm	Jabloň	1 ks

t a k t o :

A. Městský úřad povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli VAK projekt, s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, kácení:

9 kusů stromů dle výše uvedeného seznamu. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele.

Termín pro provedení kácení: v období vegetačního klidu v letech 2025 – 2026.

B. Správní orgán ukládá žadateli o povolení kácení povinnost zajistit náhradní výsadbu takto:

8 kusů vzrostlých dřevin podobného složení na parcele 3229/6 k.ú. Horní Jílovice.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

U tohoto řízení nejsou další účastníci.

Odůvodnění:

Jedná se o zdravé stromy, ale jejich pozice je ve střetu se záměrem nutné intenzifikace ČOV pro sídlo Přízeř.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Městského úřadu Český Krumlov. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.


Mgr. Bohuslav Čtveráček, starosta města

(kulaté razítko)



Toto rozhodnutí obdrží:

VAK projekt, s.r.o., Kněžskodvorská 2544, České Budějovice, 370 04



Město Rožmberk nad Vltavou

382 18 Rožmberk nad Vltavou 2

IČO: 00246115

email: podatelna@mestorozmberk.cz

tel.: 380 749 820

Rožmberk nad Vltavou 30.7.2024

VAK Projekt, s.r.o.
Kněžskodvorská č.p. 2544
České Budějovice
370 04

Intenzifikace ČOV Přízeř - vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení (DUSP).

Investor: Město Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18

Projektová dokumentace řeší intenzifikaci stávající ČOV v sídle Přízeř (Rožmberk nad Vltavou). Po realizaci bude čistírna odpadních vod fungovat jako mechanicko – biologická s kapacitou 200 EO.

K předloženému stupni PD nemáme připomínky.

S pozdravem.

Mgr. Bohuslav Čtveráček
starosta města

Město Rožmberk nad Vltavou
IČO 00246115 DIČ CZ00246115
382 18 Rožmberk nad Vltavou 2