

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Dostavba přestavba části budovy
obecního úřadu**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Můžu poprosit o barevnou specifikaci mozaikového obkladu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2 vzorkovnici mozaikového obkladu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Příloha č.1 Z/6.1 - prvek C80 je navržený jako tenkostěnný, ale v síle 4mm je silnostěnný. V této tloušťce se nevyrábí, ale je možné jej nechat vyrobiť jako atypický, ale draž. Typizovaný je C80x40x15x2,5mm. Lze nacenit tento?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že lze nacenit typizovaný prvek C80.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Příloha č.2 Z/7.1 - navržená povrchová úprava schodišťové konstrukce pouze komaxitem se nám zdá nedostatečná a velmi křehká k poranění při manipulaci. Lze nacenit nátěr při zachování předepsaných tloušťek nátěrů EP a PU? Nebo platí tyto nátěry pro všechny ocelové konstrukce schodiště?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zůstane zachováno, nacenit dle projektové dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Příloha č.2 Z/7.1 - penízkový plech na schodnice neexistuje, lze nacenit slzičkový plech?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano, lze nacenit slzičkový plech.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Výpis ext.výplní otvorů 311.2.-S001 - dveře jsou nakreslené se svislými madly zvenčí, ale v PBŘ je uvedeno panikové kování. O jaký typ kování jde? Jaké typy panik. kování upřednostňujete obecně?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí následující upřesnění:

Madlo zvenku: dřevěné s nerez trnem.

Kování: panikový zámek – odblokování i pasivního křídla, nerezová klika z interiéru.

Samozavírač s koordinační lištou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Výpis int.výplní otvorů 311.3.-S001 - dveře T/2 jsou popsány jako ocelové. Mohou být z hliníkových profilů?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zůstane zachováno, nacenit dle projektové dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

ZTI

- 1) v rozpočtu nejsou žádné demontáže, zaslepení a úprava stávajících rozvodů
- 2) v rozpočtu není sekání drážek a průrazů
- 3) v rozpočtu není odvoz a likvidace demontovaného materiálu
- 4) v rozpočtu nejsou žádné proti požární ucpávky a těsnění
- 5) v rozpočtu schází svody kondenzátu a sifony na kondenzát od VZT
- 6) v rozpočtu jsou zařízení předměty na hodně vysokém standardu - je zde možná úspora
- 7) v rozpočtu je jedna položka asi navíc- montáž 24 souborů vanových baterií
- 8) v rozpočtu jsou veškeré umyvadlové baterie senzorové - je to nutné

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

- 1) Zohledněno ve stavební části
- 2) Položka rozvodů vody či kanalizace bývá vždy ceněna firmou i s drážkou. Doposud ZTI nenaceňovalo nikdy samostatně.
- 3) Zohledněno ve stavební části.
- 4) Zadavatel jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2 poskytuje upravený výkaz výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.
- 5) Projektantem VZT nebylo požadováno.
- 6) Zůstane zachováno, nacenit dle projektové dokumentace.

7) Zadavatel jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2 poskytuje upravený výkaz výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

8) Zůstane zachováno, nacenit dle projektové dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

ÚT

1) v rozpočtu jsou možná zbytečně drahé pozinkované topné tělesa

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zůstane zachováno, nacenit dle projektové dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

VZT

1) v rozpočtu schází kapáky na svody kondenzátu

2) v rozpočtu schází izolace na vývodech VZT potrubí přes stěnu - hrozí kondenzace

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

1) VZT potrubí bude provedeno bez svodů kondenzátů.

2) Zůstane zachováno, nacenit dle projektové dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

U objektu SO 02 kapitola ve VV 795 Ostatní výrobky

U výpisů těchto výrobků, dle výkr. 311.7-SO02, chybí specifikace rozměrů větrací mřížky O8 a rozměr poklopu O10

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel uvádí, že rozměr mřížky je 200/200 mm. Vnější průměr poklopu (celého výrobku) je 785 mm, poloměr prostupu 605 mm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Jaký typ podlahových stěrek se má nacenit?

Podle technické zprávy je to epoxidová stěrka – broušený polymerbeton 0,8 RAL 7032 – to znamená plnobarevný nátěr (levnější). Podle výpisu skladeb se má jednat o litou epoxidovou stěrku se vsypem písku (přetaženo čirou pryskyřicí) – tzn. vícebarevný písek s čirým nátěrem (dražší).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Jedná se o epoxid se vsypem a s matnou uzávěrkou. Při realizaci je nutné počítat s vyvzorkováním a odsouhlasením vzhledu stěrky architektem. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 2 vzorkovnici barevnosti a charakteru stěrek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 27. 8. 2020 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 19. 8. 2020

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele