


UZEMŇOVACÍ TYČ

PŘIVAŘIT ŠROUB M10
DÁT DVĚ VĚJŘOVITÉ
PODLOŽKY A KŘIDLOVOU
MATKU



LEGENDA

- + — + — VNIŘNÍ PLYNOVOD
- — — — — KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- x — x — x OPLOCENÍ — PLETIVO
- e — e — e — e ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4mm

- UZÁVĚR
- CHRÁŇIČKA
- REGULÁTOR TLAKU PLYNU
- ZMĚNA DIMENZE

POZNÁMKA

- ROZVOD PLYNU BUDE ZHOTOVEN Z TRUB MĚDĚNÝCH SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM
- POTRUBÍ BUDE VEDENO NAD ZEMÍ A PŘED STĚNOU UCHYCENO OBJÍMKAMI S HMŮŽDNOU DO STĚNY
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO DO OCHRANNÉ TRUBKY
- PLYNOVOD BUDE OPATŘEN ŽLUTÝMI ZNAČKAMI
- TLAKOVÁ STANIČE LPG BUDE ZHOTOVENA A UMÍSTĚNA DLE TPG 402 01
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE MUSÍ BÝT PROVEDENA TLAKOVÁ ZKOUŠKA PLYNOVODU A VYHOTOVENA VÝCHOZÍ REVIZE DLE ČSN 38 6460

UPOZORNĚNÍ

VNIŘNÍ INSTALACE PLYNU MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN EN 1775 (386441),
TPG 704 01, TPG 402 01, TPG 941 02

Zodpovědný projektant :		Ing. Petr Choutka	
Vypracoval :		Ing. Petr Choutka	
Kreslil :		Ing. Petr Choutka	
Investor :		Město Moravská Třebová márn.T.G.Masaryka 32/29, 570 01 Moravská Třebová	
Akce :		KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM MORAVSKOTŘEBOVSKA	
		Č. ZAKÁZKY	
		FORMÁT	
		DATUM	
		STUPEŇ	
		PD	
		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.4.3-01

