

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
dle § 49 odst. (2) a (3) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pozd. předpisů

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

„Lány – rekonstrukce ČOV“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále jen: „zákon“)
Kontaktní osoba zadavatele: Pavel Ješátko, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek

Dotaz č.1:

Smlouva o dílo, která je součástí zadávací dokumentace ve svém úvodním ustanovení odkazuje na již neplatný právní předpis. Prosíme o uvedení Smlouvy o dílo a jejího obsahu do souladu s právními předpisy platnými ode dne 1.1. 2014. Je možné zaslání nové Smlouvy o dílo v platném znění?

Informace zadavatele k dotazu č.1:

Zadavatel uvedl Smlouvo o dílo a její obsah do souladu s právními předpisy platnými ode dne 1.1.2014 a tuto smlouvu poskytl všem uchazečům, kteří obdrželi kompletní zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

V oddíle 46 – Ostatní náklady, je položka č. 14: HZS. Co má být obsahem této položky, k čemu má být vztažena?

Informace zadavatele k dotazu č.2:

V souboru *G. Soupis prací*, který je součástí projektové dokumentace je kapitola 3.14 (viz níže).

3.14 Hodinové zúčtovací sazby

Zhotovitel ocení HZS pro stavební práce (zejména elektro). HZS je konečná, zahrnuje náklady zhotovitele včetně režie a ostatních nemateriálových nákladů.

Dotaz č. 3:

V oddíle 46 – Ostatní náklady, je položka č. 15: Přečerpávání splašků po dobu stavby. V této položce je uvedena měrná jednotka v Kč, množství: 4656. Neměla by zde být uvedená jiná měrná jednotka, na základě které bychom mohly tuto položku ocenit?

Informace zadavatele k dotazu č.3:

V souboru *G. Soupis prací*, který je součástí projektové dokumentace je kapitola 3.15 (viz níže).

3.15 Přečerpávání splašků po dobu stavby

V závislosti na postupu výstavby zhotovitel navrhne převádění splašků, aby byl zachován maximálně provoz ČOV.

1. Rekonstrukce obtokové šachty – čerpání splašků max. 15 l/s po dobu 1 měsíce.

2. Rekonstrukce HP, pravé linky biologického stupně a výstavba nového kalového čerpání splašků max. 15 l/s po dobu 5 měsíců.

3. Čerpání vyčištěných vod ze 2 ks dosazovacích nádrží po dobu – 2x 7,5 l/s po dobu 1 týdne.

4. Čerpání vyčištěných vod z měrného objektu do výustního objektu v množství 15 l/s po dobu 1 týdne.

A ve výkazu výměr – 46 Ostatní náklady je pod položkou v řádku 15 vysvětlení:

"obtoková šachta"30*24

"HP..."5*24*30

"čerpání vyčištěných vod z DN"7*24

"čerpání vyčištěných vod MO- výustní obj." 7*24

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci, v bodě 6.2.3. Technické kvalifikační předpoklady, v odstavci III. Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních požadavků, stanovil zadavatel požadavek, že dvě z požadovaných referencí musí být rekonstrukce či intenzifikace ČOV pro min. 3500 EO s podélnými dosazovacími nádržemi v souproutém uspořádání průtoku, a odtokem kalu z rovného dna bez použití kalových prohlubní a se stíráním dna a hladiny pomocí řetězového shrabováku.

Žádáme o upřesnění tohoto kvalifikačního požadavku, vzhledem k tomu, že většina ČOV je vybavena kruhovými dosazovacími nádržemi nebo podélnými dosazovacími nádržemi s kalovými prohlubněmi (uchazeč sám pro dnešního zadavatele, Vodárny Kladno – Mělník u podélných dosazovacích nádrží s rovným dnem na ČOV Kralupy budoval dodatečně, dle požadavku zadavatele, kalové prohlubně, jako provozně lepší řešení). Přijme zadavatel jako dostačující reference ČOV s jakýmkoliv podélnými dosazovacími nádržemi, když stávající požadavek v drtivé míře diskvalifikuje většinu zhotovitelů čistíren odpadních vod?

Informace zadavatele k dotazu č.4:

Technické kvalifikační předpoklady, v odstavci III. Vymezení minimální úrovně těchto kvalifikačních požadavků, stanovil zadavatel na základě projektové dokumentace „Lány - rekonstrukce ČOV“ jako nutný požadavek na odpovídající kvalifikační předpoklad uchazeče a to zejména s ohledem na to, že konkrétní realizace dle požadavku byly běžně na území ČR zhotoveny. Zadavatel nepřijme jako dostačující reference ČOV s jakýmkoliv podélnými dosazovacími nádržemi.

Informace zadavatele k Příloha ZD-Lány ČOV-5:

Zadavatel poskytl všem uchazečům, kteří obdrželi kompletní zadávací dokumentaci revidovanou přílohu pod názvem Příloha ZD-Lány ČOV-5 revize I.

Informace zadavatele k termínu otevírání obálek:

Zadavatel mění termín otevírání obálek na 27.6.2014 v 9:30 hod.

V Kladně dne 23.6.2014



Ing. Jaroslav Černý
investiční ředitel VKM, a.s.

VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno