



Město Staré Město Odbor správy majetku, investic a ŽP

Váš dopis zn.:

Ze dne: 24.03.2025

Naše č. j.: MeUSM/03005/2025

Sp. značka: MeUSM/02350/2025/02

Datum: 07.04.2025

Vyřizuje: Jiří Obdržálek

Telefon: +420 572 416 421

Mobil: +420 607 212 469

E-mail: obdrzalek@staremesto.uh.cz

Ing. Jan Hladiš
Projektová činnost ve výstavbě
Sušilova 448/56
769 01 HOLEŠOV

Vyjádření

Vyjádření k PD akce „Staré Město – oprava kanalizace, stoky AIVc-10-1, AIVg a AIVi-1“

Město Staré Město, odbor správy majetku, investic a ŽP obdržel Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě, která řeší obnovu a stavební úpravy stávajících kanalizačních stok BTR/BTH DN 300-400. Jedná se o opravu kanalizačních stok "AIVi1", "AIVg" a "AIVc-10". Stávající nevyhovující potrubí bude nahrazeno novým potrubím z odstředivého sklolaminátu SN 10 000 o stejných dimenzích. Oprava kanalizační stoky bude provedena metodou otevřeného výkopu. Součástí bude oprava revizních šachet na stoce a připojení všech kanalizačních přípojek.

Je navržena výměna stávajícího potrubí kanalizace ve stávající trase a nivelitě v ulici Seifertova v délce 170,60 m.

Je navržena výměna stávajícího potrubí kanalizace ve stávající trase a nivelitě v ulici Klicperova v délce 133,00 m.

Je navržena výměna stávajícího potrubí kanalizace ve stávající trase a nivelitě v ulici Bratří Mrštíků v délce 26,00 m.

K předloženému stavebnímu záměru máme následující připomínky a podmínky:

Všeobecně k opravovaným stokám:

- před zahájením prací bude požádáno o zvláštní užívání místní komunikace
- **před zahájením prací musí být zpracována a schválena situace dopravního značení včetně stanovení dopravního značení (vydává MěÚ Uh. Hradiště) pro uzavírku a objížďku jednotlivých komunikací**
- bude požádáno o zábor veřejného prostranství, poplatek za uložení výkopové zeminy 10 Kč/m²/den
- umístění zařízení staveniště projednat předem s městem Staré Město, poplatek činí 2 Kč/m²/den
- zpětný zásyp rýh bude proveden dle TP 146 – Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích (01/2020) a zásypy rýh budou důkladně hutněny; min. hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni pod vozovkou u zeminy jemnozrnné je 60 MPa, u hrubozrnné pak 80 MPa, min. hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni pod chodníkem u zeminy jemnozrnné je 45 MPa, u hrubozrnné pak 60 MPa (nutno doložit městu Staré Město protokoly z příslušných statických zkoušek)
- do zpětných zásypů musí být použity zeminy vhodné pro zásypy rýh pro inženýrské sítě (viz Tabulka 2 – TP 146), případně upravené zeminy dle TP 94 nebo recyklovaný demoliční materiál
- požadujeme doložit výsledky hutnicích zkoušek provedených po zásypu rýhy
- požadujeme, aby zpětná oprava povrchů komunikací byla provedena dle projektové dokumentace - situací zapravení dotčených povrchů č. 1, č. 2 a č. 3, v případě širších rýh výkopů (více jak 1 500 mm) bude oprava opravy povrchů rozšířena o cca 500 mm na každou stranu od hran výkopu,



- podkladní k-ce pod dlažbu chodníků min. 35 cm nebo totožné se stávajícími podkladními konstrukcemi
 - požadujeme vybourané betonové obrubníky nahradit novými
 - veškeré zásahy do zpevněných i nezpevněných ploch mimo plánovanou rekonstrukci stoky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu nebo dle dohody s městem Staré Město
 - ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. musí být v době opravy stoky (uzavírky) umožněn přístup k jednotlivým nemovitostem, zajištěny případné lávky přes výkop a v době uzavírky chodníku bude vyznačena náhradní trasa pro chodce
 - výkopové práce kříží nebo jsou v souběhu s podzemními kabely veřejného osvětlení a chrániček pro metropolitní síť, nutno předem vytýčit, vytýčení provádí a podmínky prací v blízkosti kabelového vedení stanoví spol. Technické služby Staré Město, p.o., tel. 602 724 378
 - odstraněná dlažba bude ukládána mimo průchozí profil chodníku
 - styčné spáry mezi opraveným povrchem komunikace a stávajícím živичným povrchem budou zatmeleny asfaltovou zálivkovou hmotou zpracovatelnou za horka
 - budou napojeny všechny stávající dešťové vpusti odvádějící vodu ze zpevněných ploch, rovněž budou přepojeny jednotlivé dešťové svody od rodinných domů
 - v dostatečném předstihu požadujeme v místě stavby informovat podnikatelské subjekty a občany o omezení provozu a se stavbou samotnou
 - v průběhu stavby budou průběžně čištěny komunikace a prostory používané pro zabezpečení pracovní činnosti
 - s občany dotčených ulic a spol. provádějící svoz domovního odpadu OTR a.s. Uh. Hradiště bude stavebníkem dohodnut systém svozu domovního komunálního odpadu a výpomoc občanům při přemísťování sběrných nádob
 - v dostatečném předstihu požadujeme v místě stavby informovat podnikatelské subjekty a občany o omezení provozu a se stavbou samotnou
 - umístění zařízení staveniště projednat předem s městem Staré Město
 - zadláždění části komunikací z žulové dlažby dotčené stavbou kanalizace bude provedeno společností zabývající se dlážděním zpevněných ploch z žulové dlažby
 - v legendě jednotlivých situací neodpovídají výměry oprav komunikací
- upozorňujeme, že komunikace v ul. Škroupova v prostoru napojení kanalizace na další řad je do konce roku 2027 v záruční době, zásah dořešit se zhotovitelem stavby
- upozorňujeme, že komunikace v ul. Klicperova v prostoru napojení kanalizace na další řad je do konce roku 2028 v záruční době, zásah dořešit se zhotovitelem stavby

S pozdravem



Digitálně podepsal:

Jiří Obdržálek

Městský úřad Staré Město
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město

Ing. Markéta Hrušková
vedoucí odboru správy majetku, investic a ŽP

otisk úředního razítka