





KOMPAKTNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE



- a PRIMÁR VSTUP DN 32
- b PRIMÁR VÝSTUP DN 32
- c VSTUP –VÝSTUP ROZDĚLOVAČ DN 50
- d STUDENÁ VODA VSTUP DO VS DN 50
- e TUV VÝSTUP DO AN DN 50
- f CÍRKULACE VSTUP DN 32
- g ZKRAT DOBÍJENÍ AN DN 50
- h VÝSTUP TUV DO OBJEKTU DN 32

- 1 OKRUH OHŘEVU VZDUCHU – REZERVA
- 2 OKRUH VYTÁPĚNÍ – ZÁPADNÍ FASÁDA
- 3 OKRUH VYTÁPĚNÍ – VÝCHODNÍ FASÁDA

 **RAVAL projekt v.o.s.**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HIP	Ing. Jiří Babor aut. ing. K Lužinám 142, 330 08 Zruč - Senec e-mail: jiri.babor@email.cz mobil: 605 286 627 Projektová činnost ve výstavbě specializace technická zařízení budov IČ 88358861		
Ing. J. Babor	ČKAIT 0200063	Ing. J. Babor	Ing. J. Valko			
OBEC, KRAJ: PLZEŇ, PLZEŇSKÝ				DRUH PD	DSP	
INVESTOR: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň				ČÍSLO ZAKÁZKY	64/17	
AKCE: Výstavba poloprovozního objektu H2				FORMÁTY A4	2	
				DATUM	09. 2017	
				MĚŘÍTKO	1:25	
OBSAH: D.1.4.d VYTÁPĚNÍ Zdroj tepla - kompaktní výměníková stanice				Č. PARE	DÍL	Č. PŘÍLOHY
					D.1.4.d	5