

Pozice	ks	Typ komponentu
Výměňíková stanice – primární okruh 150 kW		
1.1	1	Kulový kohout varný
1.2-1	4	Manometr
1.2-2	4	Manometrový kohout
1.2-3	4	Manometrová smyčka
1.3	1	Teploměr lihový
1.4a	1	Filtr varný
1.4b	1	Kulový kohout varný vypouštěcí
11.1	1	Zpětná klapka mezipřírubová
11.2	1	Regulátor tlakové difference
11.3	1	Teploměr lihový
11.5	1	Kulový kohout varný
Výměňíková stanice – sekundární okruh 120 kW		
2.1-1	1	Regulační ventil
2.1-2	1	Pohon ventilu
2.5	2	Kulový kohout varný
2.8	1	Kulový kohout varný vypouštěcí
3-1	1	Výměňík tepla ALFA LAVAL
3-2	1	Izolace deskového výměňíku
4.1a-1	1	Snímač teploty ponorný
4.1a-2	1	Jímka pro snímač teploty
4.1d-1	1	Snímač tlaku/manostat
4.1d-2	1	Kulový kohout závitový s vypouštěním
4.1d-3	1	Návarek vnější
4.3	1	Pojistný ventil
4.6-1	1	Manometr
4.6-2	1	Kulový kohout závitový s vypouštěním
4.6-3	1	Návarek vnější
4.7	1	Teploměr bimetalový
4.8	1	Kulový kohout závitový
4.9b	1	Kulový kohout závitový
Výměňíková stanice – systém udržování sek. tlaku		
5.2a	2	Kulový kohout varný
5.2b	1	Filtr závitový
5.2c	1	Kulový kohout varný
5.2d	1	Solenoidový ventil
5.2g	1	Vodoměr dopouštění
5.2h	1	Zpětný ventil závitový
5.4	1	Expanzní nádoba REFLEX NG 250/6
Výměňíková stanice okruh TUV 30 kW		
6.1-1	1	Regulační ventil
6.1-2	1	Pohon ventilu
6.4	1	Měřič tepla
6.4-2	1	Montážní sada
6.4-3	2	Jímka pro snímač teploty
6.4-4	1	M-Bus modul
6.5	2	Kulový kohout varný
6.8	1	Kulový kohout varný vypouštěcí
7-1	1	Výměňík tepla celonerezový
7-2	1	Izolace deskového výměňíku
7.1a-1	1	Snímač teploty ponorný
7.3	1	Pojistný ventil
7.6-1	1	Manometr
7.6-2	1	Kulový kohout závitový s vypouštěním
7.6-3	1	Návarek vnější
7.7	1	Teploměr bimetalový
7.8	1	Kulový kohout závitový, nerezový
12	1	Akumulační nádoba

Sekundární okruh 1 – ohřívače vzduchu VZT (rezerva)

4.10c 2 Kulový kohout závitový

Sekundární okruh 2 – vytápění západní fasáda

2.1 1 Trojcestný směšovač se servopohonem

4.4 1 Oběhové čerpadlo

4.5 1 Filtr závitový

4.6-1 2 Manometr

4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním

4.6-3 2 Návarek vnější

4.7 2 Teploměr bimetalový

4.8 2 Kulový kohout závitový

4.10a 2 Kulový kohout závitový

4.10c 2 Kulový kohout závitový

4.12 1 Zpětný ventil závitový

10.4 1 Zpětný ventil závitový, nerezový

Sekundární okruh 3 – vytápění východní fasáda

2.1 1 Trojcestný směšovač se servopohonem

4.4 1 Oběhové čerpadlo

4.5 1 Filtr závitový

4.6-1 2 Manometr

4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním

4.6-3 2 Návarek vnější

4.7 2 Teploměr bimetalový

4.8 2 Kulový kohout závitový

4.10a 2 Kulový kohout závitový

4.10c 2 Kulový kohout závitový

4.12 1 Zpětný ventil závitový

10.4 1 Zpětný ventil závitový, nerezový

Řídicí systém

13.1 1 Regulátor

13.2 1 Obslužná jednotka

13.3 1 Venkovní snímač

13.4 1 Termostat ÚT

13.5 1 Termostat TV

13.6 1 Termostat prostoru

13.7 1 Modul zaplavení

13.8 1 Sonda zaplavení

13.9 1 Rozvaděč