

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa: Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel.: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Plzni dne 2.11.2017

Č.j.: KHSPL/25683/29318/24/2017

Vyřizují: Ing. Helena Čechová

Tel.: 377 155 138

Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

Teslova 3

301 00 Plzeň

Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Výstavba poloprodučního objektu H2“, p. č. 1538/101 v k. ú. Skvrňany, investor Vědeckotechnický park Plzeň a.s., Teslova 3, Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „KHS“) a současně jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Výstavba poloprodučního objektu H2“, p. č. 1538/101 v k. ú. Skvrňany, investor Vědeckotechnický park Plzeň a.s., Teslova 3, Plzeň, IČ 26392054, podanou na KHS dne 21.9.2017, doplněnou na základě výzvy KHS dne 26.10.2017, Ing. Martinou Řezníčkovou.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení na akci „Výstavba poloprodučního objektu H2“, p. č. 1538/101 v k. ú. Skvrňany, investor Vědeckotechnický park Plzeň a.s., Teslova 3, Plzeň, se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

1. musí být zajištěno větrání dílen dle požadavků § 41/ § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná společností Raval projekt v.o.s., Houškova 16, Plzeň, v červenci 2017 (paré č. 6), řeší novostavbu třípodlažního objektu o půdorysných rozměrech 45,2 x 12 x 8 m s celkovou výškou 13,95 m, v areálu vědeckotechnického parku v Plzni, na parcele č. 1538/101 v k.ú. Skvrňany. Součástí záměru je i úprava infrastruktury a zřízení parkovacích stání. Pracoviště jsou orientována na východní a západní stranu. V navrženém objektu je uvažováno se 40 zaměstnanci (v každé z dílen pak se 3 zaměstnanci).

V přízemí jsou umístěny zkušební dílny (místnosti 123, 111, 105), technické a pomocné provozy (místnost s výměníkem, 2 sklady, 2 úklidové místnosti), sanitární zařízení pro pracovníky - umístěné v docházkové vzdálenosti od pracovišť (3 šatny pro pracovníky navazující na sprchy a záchody se záchodovými předsíněmi a umývárny). V 1. NP se dále nachází prostor pro kola a 2 výtahy. Světla výška pracovišť je 3,6 m. Dílny jsou určeny pro vývoj a výzkum převážně elektroniky a elektřiny. Součástí posuzovaného záměru nejsou technologická zařízení. Na těchto pracovištích nebudou prováděny činnosti, které by byly zdrojem prachu a nebudou používány chemické látky.

Ve 2. NP je navrženo celkem 8 kanceláří, 2 jednací místnosti, 3 serverovny, 2 „denní“ místnosti, sanitární zařízení (záchody, oddělené pisoáry, záchodové předsíně a 2 umývárny). Světla výška pracovišť ve 2. a 3. NP je 3 m.

Telefon (+420) 377 155 232
Provolba (+420) 377 155 111
Telefax (+420) 377 323 894
Telefax (+420) 377 235 223
(+420) 377 155 111 (+420) 377 323 894

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz
Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710
71009299

IČO
71009299

3. NP je navrženo pouze nad částí 2. NP a jsou zde umístěny následující prostory: 4 kanceláře, jednací místnost, „denní“ místnost, serverovna, úklidová místnost a sanitární zařízení pro muže a ženy.

Kancelářské prostory jsou osvětleny a větrány okny. Z projektové dokumentace není zřejmé, zda jsou okna v dílnách provedena jako otvíravá, proto je stanovena výše uvedená podmínka dle § 41 a § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“). Sanitární zařízení je větráno nuceně.

Součástí projektové dokumentace je návrh denní i umělého osvětlení. **Dle výsledků návrhu denního osvětlení jsou funkčně vymezeny prostory pro jednotlivé pracovní činnosti v dílnách, ve kterých je splnění požadavek na denní osvětlení pracovišť dle nařízení vlády, a je zde tedy možné umístit pracovní místa.**

Pro vytápění slouží teplovodní systém s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem tepla je nezávislá výměňková stanice.

Objekt je napojen na veřejné rozvody pitné vody a na kanalizaci. V rámci samostatného stavebního řízení je navrženo prodloužení kanalizační stoky a vodovodního řádu.

Kladné stanovisko opírá Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni o zjištění, že předložená projektová dokumentace je, při splnění výše uvedené podmínky, v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Ing. Helena Čechová - odborný rada
vedoucí oddělení hygieny práce Plzeň - město
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrátova 15, 303 22 PLZEŇ

(25)

Příloha: projektová dokumentace, paré č. 6