

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.09.2025

Ing. Štěpán Šňupárek

30. dubna 2034/14

70200 Ostrava 2

Naše č.j.: POD/14578/2025

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Ivana Přikrylová

Tel.: 596657284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 11.11.2025

„Chodník v obci Olbramice podél ulice Klimkovická“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci „Chodník v obci Olbramice podél ulice Klimkovická“. Jedná se o vybudování chodníku pro pěší podél asfaltové komunikace v obci Olbramice, včetně místa pro přecházení přes dotčenou komunikaci. Chodník šířky 1,5 m ze zámkové dlažby bude kopírovat okraj komunikace, ul. Klimkovická a bude v délce 595,11 m. Součástí stavby bude zatrubnění části příkopu v místě stavby chodníku v délce 395 m DN400. Dále bude součástí stavby rozšíření stávajícího veřejného osvětlení o 9 svítidel a přívodu k nim v celkové délce 410 m.

Zájmovým územím protéká bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10217608 (úsek říčního km 2,100 – 2,400). Koryto vodního toku není parcelováno, protéká pozemky ve vlastnictví obce. Vodní tok je ve správě státního podniku Povodí Odry. V místě stavby je koryto toku zatrubněno. Zatrubnění není v majetku státního podniku Povodí Odry.

K Vaší žádosti uvádíme:

- Stavbu požadujeme provést podle přiložené PD. Případné změny v provedení požadujeme předem odsouhlasit naším vodohospodářským provozem ve Skotnici.
- Toto vyjádření platí pouze pro výše uvedený účel a stupeň dokumentace.
- V profilu koryta vodního toku nebudou po dobu výstavby ukládány materiály a překážky bránící odtoku vod.
- Začátek a konec prací na stavbě požadujeme min. týden předem oznámit našemu VHP Skotnice tel: 556 723 606 nebo emailem skotnice.vhp@pod.cz, kde bude oznámena kontaktní osoba odpovídající za práce na stavbě.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru další připomínky, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0110 Bílovka od pramene po ústí do toku Odry. Tento vodní útvar byl vymezen jako přirozený, nebylo v něm dosaženo dobrého chemického stavu a jeho ekologický stav je poškozený. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP".



Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě