

Odpověď č. 2 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadávací řízení na veřejnou zakázku:

„Tramvaj Plotní – soubor staveb - 1. etapa“

Na základě dotazu uchazeče poskytuje zadavatel současně všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

Odpověď na dotaz doručený dne 21.7.2014.

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění položky číslo 38 – Bourání s odvozem betonových sjezdů, jímek, šachet se zásypem – soubor 1, která je v objektu SO 100.12.2. Kolik m³ vybouraných hmot tato položka obsahuje?

Odpověď zadavatele:

V položce je počítáno s bouráním, odvozem, uložením, poplatkem a zásypem vhodným materiálem pro množství odpovídající 12,5 m³.

Dotaz č. 2

Prosíme o upřesnění položky číslo 43 – Branka k oplocení, která je v objektu SO 100.11.2. Jaký je rozměr této branky?

Odpověď zadavatele:

Branka by měla odpovídat kódu položky specifikace 55346338R, cenové soustavy RTS a.s., tedy rozměrů 100 x 205 cm.

Dotaz č. 3

Prosíme o upřesnění položky číslo 46 – Vrata průmyslová, která jsou v objektu SO 100.11.2. Jaký je rozměr těchto vrat?

Odpověď zadavatele:

Vrata by měla odpovídat kódu položky specifikace 55346470R, cenové soustavy RTS a.s., tedy rozměrů 330 x 205 cm.

V Brně dne 24.7.2014

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB