

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ**

Zadavatel : Obec Kostelec
Sídlo: Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
IČ: 00286133
Zastoupený: Mgr. Romana Trísková, starostka

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 07. 04. 2026 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Zadavatel tímto souvislosti s podanou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace informuje o následujícím.

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 13. 04. 2026, 15:00 h.

V návaznosti na tuto skutečnost tedy výše uvedená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to v souladu s § 98, odst. 3, resp. § 54, odst. 5 zákona.

Zadavatel se přesto rozhodl na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace odpovědět.

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 1:

Vážení,

Žádáme zadavatele VZ o prověření správnosti navržených podkladních vrstev. Domníváme se, že v následujících bodech jsou nesprávně navrženy materiály, které mají být použity pro bezproblémovou funkčnost sportovního povrchu víceúčelového hřiště.

- 1) Jsou navrženy drenážní asfalty s infiltračním a spojovacím postříkem – provedením postřiků dojde k uzavření pórů asfaltu a omezení či zamezení vodopropustnosti podkladních asfaltových vrstev, která je v tomto případě nutná pro bezproblémové fungování povrchu a jeho životnost.
- 2) Na asfaltové vrstvy se standardně již pokládá finální sportovní povrch. Zde je místo toho navržena vrstva z SBR granulátu - ze směsi pryže, kameniva a PUR pojiva o tloušťce 20mm.

Žádáme zadavatele o kontrolu skladby podkladních vrstev a potvrzení, že opravu na navrženém řešení trvá. Případně žádáme o úpravu zadávací PD a VV.

Odpověď:

Zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele prověřil správnost navržených podkladových vrstev a

Ad 1)

Postříky byly ze skladby odstraněny.

Ad 2)

Vrstva z SBR granulátu byla odstraněna, finální vrstva z EPDM nebude 10, ale 13 mm.

Zadavatel zároveň v návaznosti na výše uvedené zveřejňuje upravenou předpokládanou hodnotu zakázky.

Upravená předpokládaná hodnota je: 9 347 164,96 Kč bez DPH.

Zadavatel zároveň v návaznosti na výše uvedené upravuje předpokládaný termín předání a převzetí staveniště.

Nový předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je červen 2026.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel upravil:

- Přílohu 5 Položkový rozpočet a zveřejňuje ji jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „**Příloha 5 Položkový rozpočet-09.04.2026**“
- Dokument s názvem B. souhrnná technická zpráva_PDPS, který je součástí Přílohy 6 Projektová dokumentace, a zveřejňuje ho jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „**B. Z1_souhrnná technická zpráva_PDPS-09.04.2026**“ a zároveň také jako součást Přílohy 6 Projektová dokumentace pod názvem „**Příloha 6 Projektová dokumentace-09.04.2026**“

- Výkres s názvem „101.3_VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ_PDPS“, který je součástí Přílohy 6 Projektová dokumentace, a zveřejňuje ho jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „101.3_Z1_VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ_PDPS-09.04.2026“ a zároveň také jako součást Přílohy 6 Projektová dokumentace pod názvem „Příloha 6 Projektová dokumentace-09.04.2026“
- Přílohu 4 Návrh smlouvy o dílo a zveřejňuje ji jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „Příloha 4 Návrh smlouvy o dílo-09.04.2026“

Příčemž výše uvedené aktuální přílohy jsou dodavatelé povinni při zpracování svých nabídek použít.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín otevírání nabídek, a to následovně:

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 27. 04. 2026, 15:00 HOD
NOVÝ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 27. 04. 2026, 15:00 HOD

Ing. Romana Zemanová
Digitálně podepsal Ing.
Romana Zemanová
Datum: 2026.04.09
09:35:02 +02'00'

.....
Ing. Romana Zemanová

Přílohy:

Příloha 5 Položkový rozpočet-09.04.2026
B. Z1_souhrnná technická zpráva PDPS-09.04.2026
101.3_Z1_VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ_PDPS-09.04.2026
Příloha 6 Projektová dokumentace-09.04.2026
Příloha 4 Návrh smlouvy o dílo-09.04.2026