

Dodatečné informace č.6 k veřejné zakázce „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Tišnovská – zateplení budovy včetně výměny oken“ zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz č.1:

Rozšíření profilu oken je 30mm je uvedeno v TZ, ale není ve výpisu, detailech, ani jiné části výkresové části zadávací dokumentace.

Prosím o sdělení, zda se má s rozšířením počítat nebo ne?

Odpověď:

Jak je uvedeno ve výpisu výrobků a v technické zprávě, tak okenní rámy budou rozšířeny o 30 mm. Co se týká detailů, tak jsou to typové detaily řešící osazení oken a ne tvar rámu nebo jeho rozšíření.

Dotaz č.2:

V TZ je uveden požadavek na bezpečnostní dvojsklo (oboustranně bezpečnostní).

Prosíme o informaci, zda má toto bezpečnostní sklo být jen u dveří nebo u jakých pozic a zda má být oboustranně bezpečnostní?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že dveře jsou plné a tudíž neprosklené, tak ta bezpečnostní skla se týkají oken uvedených ve výpisu výrobků a to obou skel.

Dotaz č.3:

Dle našeho dodavatele hromosvodu není v ČR schválen aktivní jímač a revizi může dát pouze výrobce.

Prosíme o informaci, zda takto projektovaný hromosvod je v pořádku a zda ho inspekce TIČR uzná.

Odpověď:

Projektovaný hromosvod je v pořádku.

Dotaz č.4:

Ve VV u záchytného systému na střechu je počet kusů kotvicích prvků 43, kdežto ve výkresech je jich zakresleno 47. Dále délka lana je ve VV 231 m, po přeměření ve výkresech mi vyšlo 288 m. V příloženém soupisu prací a dodávek je uvedeno, že přednost má výkresová dokumentace. Prosím o přepočítání a upřesnění počtů kotvicích prvků a délek lan k záchytnému systému.

Odpověď:

Počet kotvicích prvků je 47 dle výkresové dokumentace. Ve výpisu prvků u pavilonů A2 a A3 je uveden chybný počet koncových kotev tj. dva místo čtyř. Délka lana opravena ve výkazu výměr

Dotaz č.5:

Prosím o upřesnění položky: Dlažba z dlaždic pryžových 500x500x40 mm. V TZ dodatkové je zmíněna tloušťka těchto dlaždic 30 mm, kterou tloušťku máme ocenit? Dále nám bylo dodavatelem sděleno, že se cena liší podle požadované dopadové výšky a barvy. Bylo by možno tyto dva údaje specifikovat pro stanovení konkrétnější ceny? Děkuji.

Odpověď:

Maximální výška volného pádu pro 30 mm pryžovou dlažbu je 1,22 m, barvu si určí investor při realizaci. Ve výkazu opraveno.

Tabulka doporučených povrchů pro herní zařízení

Každé jednotlivé hrací zařízení musí být umístěno na vhodný podklad, aby tak mohlo uspokojivě fungovat z hlediska bezpečnosti i hry. Statistiky ukazují, že na většině nehod, které se přihodí na dětských hřištích, se podílí nesprávný, příliš tvrdý podklad.

Tento problém řeší norma ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Materiál vhodný pro použití na dětská hřiště	Popis	Minimální vrstva (tloušťka) požadovaného materiálu	Maximální možná výška volného pádu
Orny / ornice			≤ 1000 mm
Kůra	zrnitost 20 až 80 mm	300 mm	≤ 3000 mm
Dřevité třísky - mechanicky drcené dřevo	zrnitost 5 až 30 mm	300 mm	≤ 3000 mm
Písek bez prachových a jílových částic	zrnitost 0.2 až 2 mm	300 mm	≤ 3000 mm
Štěrka bez prachových a jílových částic	zrnitost 2 až 8 mm	300 mm	≤ 3000 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	20 mm	≤ 1100 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	30 mm	≤ 1220 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	40 mm	≤ 1510 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	45 mm	≤ 1800 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	50 mm	≤ 2110 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	60 mm	≤ 2410 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	75 mm	≤ 2890 mm
Přizový povrch	protipádová dlažba	100 mm	≤ 3500 mm

Hodnoty v této tabulce jsou pouze doporučené pro herní zařízení dodávané na trh firmou Kulant.cz - pro jiná herní zařízení se řiďte ČSN EN 1177.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144242

V Brně dne 05.06.2015