

Vaše značka /

Naše značka /

UID: SUSUK

Počet listů/příloh:

Vyřizuje: K.Husar

Tel.: 416 715 427

Datum: 29.08.2023

**S4a, sro
Rudská 1388
271 01 Nové Strašecí**

1

Akce: „ Nučnice, napojení pozemku p.p.č. 813/10 “ - *vyjádření ke sjezdu a k umístění stavby na pozemku*

Investor: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Výše uvedená akce se dotýká silnice č. II/261 na p.p.č. 843/1 v k.ú. Nučnice, která je v naší majetkové správě.

Souhlasíme se zřízením sjezdu a s umístěním stavby na pozemku za dodržení následujících podmínek:

1. **Stavebník požádá před zahájením stavby sjezdu zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice o Souhlas se zvláštním užíváním silnic pro stavební práce s termínem provádění prací. Před zahájením výkopových prací vyzve zhotovitel-investor pracovníka SÚS ÚK – provoz Litoměřice (Mgr. Kleinerová 416 715 429, K.Husar 416 715 427, R.Laube 416 715 433) k protokolárnímu předání pozemku na místě stavby pro účely stanovené příslušným ÚR, SP a rozhodnutím o Zvláštním užívání silnice a bude upřesněno konkrétní provedení (výkopy, napojení, zásah silnice, finální povrchy, dodržení průchodnosti probíhajícího příkopu, apod.) a případné provizorní sjezdy. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden zásyp, výkop a pod. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek. Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora bude pozemek předán zpět SÚS ÚK – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním zařízení a v jeho blízkosti a provede se případný výpočet náhrady, včetně záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce 60 měsíců.**
2. Sjezd musí být napojen kolmo k ose vozovky a komunikace v místě napojení musí být strojně zaříznuta.
3. Bude zachována stávající šíře silnice.
4. Na oříznutou hranu silnice (přechod mezi silničním tělesem a samotným sjezdem) bude usazen silniční obrubník na +2cm, který zpevní hranu silničního tělesa.
5. Celá plocha sjezdu bude vydlážděna zatravnovací dlažbou na drenážních konstrukčních vrstvách. Dlažba bude vyplněna plaveným makadamem pod úroveň dlažby, aby bylo zajištěno vsakování srážkových vod.
6. Investor zajistí, aby materiál z povrchu sjezdu nebyl přejezdem vozidel přesouván na silniční těleso a nedocházelo tak ke znečištění a nebo poškození silnice.

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice

Tel.: +420 416 715 420, e-mail: kleinerova.lt@susuk.cz, ID datové schránky : 6hevxe

Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100

7. Sjezd nebo nájezd na sousední nemovitost není podle § 14 odst. 2), písm. a) zákona č.13/97 Sb. v platném znění součástí ani příslušenstvím silnice. Vlastníkem sjezdu nebo nájezdu je vlastník nemovitosti, nebo má k ní jiná práva.
8. Upozorňujeme na §19 Zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, kde je mimo jiné uvedeno, že na silniční pozemek nesmí být vypouštěna žádná voda, splašky ani jiné tekutiny.
9. Vjezdová vrata budou ve stávající vzdálenosti a to 12,82m od hrany silnice.
10. Oplocení pozemku nebude přesouváno.
11. Šíře sjezdu - spára mezi silničním tělesem a sjezdem - bude dle PD 7,54m.
12. Čela sjezdu budou zhotovena z betonu, lomového kamene, silničních obrub apod.
13. Komunikace mezi sjezdem a pojezdovou částí vozovky bude dobalena AB vrstvou a spára bude zalita flexibilní zálivkou a zasypána jemnou drtí.
14. Výstavbou sjezdu nesmí dojít k poškození ani znečištění vozovky.
15. Vlastník sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
16. Při realizaci výkopů pro akci nebude žádná těžká technika (nákl.vozidla, kontejnery, a pod), výkopek ani stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.
17. Akce bude provedena dle dodané a námi schválené PD.
18. Po skončení prací bude místo uvedeno do původního stavu a příkop, krajnice bude oseta travním semenem.
19. Místo stavby bude řádně označeno přenosným dopravním značením dle schválených TP, DIO, zhotovitel ručí za jeho řádné osazení a údržbu po celou dobu stavebních prací. Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti bude ve smyslu § 77 Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o vydání Stanovení přechodné úpravy silničního provozu, dle předloženého návrhu dopravního opatření, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR DI v Litoměřicích.
20. **Sjezd bude schválen** Dopravním Inspektorátem PČR v Litoměřicích a Stanovení Rozhodnutím Odboru dopravy a SH Městského úřadu v Litoměřicích **Povolením zřízení sjezdu.**
21. Investor zajistí a provede taková opatření, aby stavební technika neznečišťovala silniční těleso stavebním odpadem, hlinou a jinými nečistotami ze staveniště. V opačném případě zajistí neprodleně úklid silnice a to mokrou cestou vozidlem s kartáči.
22. Protože se akce dotýká sil. II.třídy v průjezdním úseku obcí, požadujeme z hlediska bezpečnosti silničního provozu výjezd vozidel na komunikaci po předu.
23. Zásahy do zpevněné části silnice a v její bezprostřední blízkosti budou povolovány pouze od 01.dubna do 31.října příslušného roku mimo období konání zimní údržby, která je vyhlášena od **01.listopadu do 31.března**.
24. Požadujeme přizvat k závěrečnému (kolaudačnímu) jednání po dokončení stavby.
25. **Platnost tohoto Vyjádření je 24 měsíců od data vystavení.**

S pozdravem

Mgr. Jana Kleinerová



Digitální podpis:
29.08.2023 07:54

Mgr. Jana Kleinerová
vedoucí TSÚ Litoměřice

Přílohy:

- Schválená PD zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice.

Korespondenci zasílejte na adresu: SÚS ÚK provoz Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice

Tel.: +420 416 715 420, e-mail: kleinerova.lt@susuk.cz, ID datové schránky : 6hevxe

Informace o zpracování osobních údajů: <http://www.susuk.cz/dokumenty>

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.78-7308630297/0100