CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES - 3. ČÁST

M 1:1000

TLAKOVÁ KANALIZACE T - 4555,5 m

PE 100 S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP - PN10,
Ø90x5,4 mm - 2600,0 m, Ø75x4,5 mm - 1112,0 m,
Ø63x3,8 mm - 843,5 m

TLAKOVÁ STOKA T4 - 177,0 m

PE 100 S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP - PN10,
Ø 63x3,8 mm

TLAKOVÁ STOKA T3 - 86,0 m

PE 100 S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP - PN10,
Ø 63x3,8 mm

TLAKOVÁ STOKA T1 - 91,0 m

PE 100 S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP - PN10,
Ø 63x3,8 mm

TLAKOVÁ STOKA T2 - 185,0 m

PE 100 S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP - PN10,
63x3,8 mm

ŽHERY

Žhery

Jezírko

III/3305

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
KM 0,0005 - 0,007
OCELOVÁ CH. 133/10 mm - DL. 6,5 m

TLAKOVÁ KANALIZACE T - 4555,5 m
PE 100 S OCHRANNOU VRSTVOU Z PP - PN10,
Ø90x5,4 mm - 2600,0 m, Ø75x4,5 mm - 1112,0 m,
Ø63x3,8 mm - 843,5 m

PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
KM 0,0005 - 0,007
OCELOVÁ CH. 133/10 mm - DL. 6,5 m

KLAD SITUACÍ

1. ČÁST	2. ČÁST	3. ČÁST	4. ČÁST	5. ČÁST	6. ČÁST

LEGENDA :

- PROJEKTOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
- PROJEKTOVANÝ PODRUŽNÝ ŘAD + DČS
- PROJEKTOVANÁ PŘIPOJKA NN K DČS
- KATASTRÁLNÍ SITUACE
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- SÍTĚ VE SPRÁVĚ ČETIN
- NN VEDENÍ PODZEMNÍ ČEZ
- NN VEDENÍ NADZEMNÍ ČEZ
- VN VEDENÍ NADZEMNÍ ČEZ

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. HERMAN	ING. HERMAN	VOKOUNOVÁ	ING. HERMAN

INVESTOR	OBJEDNATEL	FORMÁT 8 A4
OBEC KLUČOV	OBEC KLUČOV	DATUM 03/18
		STUPEŇ DSP(DPS)
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	OBEC: LSTIBOŘ, ŽHERY A SKRAMNÍKY	Č. ZAK. 03916/350
		ARCH. Č 03916

AKCE: KANALIZACE KLUČOV - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ ŽHERY A SKRAMNÍKY

MĚŘÍTKO 1 : 1000

PŘÍLOHA: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES - 3. ČÁST - 1:1000

ČÍSLO PŘÍLOHY: C.2.3

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM