



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

EUROTRACE s.r.o.

Ing. Petr Strnad

Božetěchova 3003/133

612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

720/007414/2013/OKI

VYŘÍZUJE / LINKA

Klieščíková / 543 433 260

BRNO

10.04.2013

VĚC

130410N2

Brno, ul. Pavlovská 16, k.ú. Kohoutovice, p.č. 2901, 2909, 2912/1 In-line dráha při ZŠ Pavlovská - vyjádření pro územní a stavební povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (datum zhotovení 03/2013) řeší výstavbu in-line dráhy a víceúčelového hřiště na stávající oplocené ploše v jiho-západní části pozemku základní školy Pavlovská 16. V rámci stavby bude vybudována in-line dráha, víceúčelové hřiště na míčové hry, doprovodné chodníky, schodiště, pítka, přístřešek a prvky městského mobiliáře.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., vydaly k výše uvedenému akci souhlasné stanovisko s podmínkami již v roce 2011. Nyní byla předložena redukovaná projektová dokumentace.

Členění stavby na objekty:

SO 01 Příprava území

SO 02 In-line dráha

SO 03 Víceúčelové hřiště

SO 04 Chodníky, schodiště, mobiliář, oplocení, pítka, přístřešek

SO 05 Sadové úpravy

Úpravou chodníku pro pěší z litého asfaltu a chodníku pro pěší ze zámkové dlažby dojde k dotčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v našem provozování, dodržujte níže uvedené podmínky.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., souhlasí s výstavbou in-line dráhy dle předložené PD, při dodržení podmínek tohoto vyjádření:

Pítka na pitnou vodu - v zelené ploše u in-line dráhy bude osazeno pítka na pitnou vodu vybavené tlakovým spínačem, které bude napojeno na rozvody vody sociálního zařízení uvnitř školy. S navýšením spotřeby vody, vyčíslené $Q_{h\max} = 0,06 \text{ m}^3/\text{hod.}$, souhlasíme. Hydrostatický tlak v místě napojení stávající vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad DN 250 v ul. Pavlovská vychází cca 0,35 MPa.

Odvodnění - dešťové odpadní vody z in-line dráhy a víceúčelového hřiště budou odvedeny příčným spádem krytu do podélných vsakovacích průlehů.

Další podmínky:

- Před zahájením prací na rekonstrukci chodníků pro pěší a vjezdové komunikace vytyčte a proti poškození viditelně vyznačte dotčené vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu. Síť v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Vám vytyčí po předchozí tel. dohodě p. Stelzel pro vodovodní síť - tel. č. 606 676 302 a p. L. Vrbík pro kanalizační síť, tel. č. 606 758 358.
- Zahájení stavebních prací oznamte telefonicky obvodovému provoznímu technikovi pro vodovodní síť – p. O. Vrbílkovi, tel. č. 606 715 406, pro kanalizační síť – p. L. Vrbílkovi, tel. č. 606 758 358, min. 3 dny předem.

- Upozorňujeme na podzemní vodovodní hydrant, který slouží k provozování vodovodního řádu DN 300 v ul. Bellova. Kolem hydrantu požadujeme zachovat volný prostor o poloměru 1,5 m; hydrant musí zůstat trvale přístupný.
- K výškové úpravě hydrantu a dotčených vodovodních armatur požadujeme přizvat provozního technika pro vodovodní síť p. O. Vrbíka, tel. č. 606 715 406, a řídit se jeho pokyny.
- Vnitřní rozvody vody proveďte dle Městských standardů pro vodovodní síť a norem v nich uvedených.
- Vnitřní rozvody kanalizace proveďte dle Městských standardů pro kanalizační zařízení a norem v nich uvedených, zejména v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN EN 12 056 – (Část 1–5) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy s ochranou proti zpětnému vztlutí k úrovni vozovky v místě napojení přípojky.
- Dodržujte ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu *včetně přípojek* dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řádů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Respektujte ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních řádů a kanalizačních stok, ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklapy musí zůstat volně, přístupné a ovladatelné.
- Kabele inženýrských sítí při křížení s vodo hospodářskými sítěmi včetně přípojek uložte do chráničků, křížení požadujeme kolmé.
- Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodního potrubí a kanalizačních stok provádějte ručně se zvýšenou opatrností.
- V případě jakéhokoli dotčení sítí v provozování naší a.s. požadujeme přizvání na místo stavby příslušného obvodového technika Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pro vodovodní síť – p. O. Vrbíka, tel. č. 606 715 406, pro kanalizační síť – p. L. Vrbíka, tel. č. 606 758 358, a dbejte jejích pokynů.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, **upozorněte dispečink naší akciové společnosti, tel. č. 543 212 537.** Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní řády a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data jeho odeslání.

Poznámka: PD si ponecháváme pro interní potřebu

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR

